

Проект

Наименование проекта: Cucumber

Адрес проекта: ул. Циолковского, 34 (Долгопрудный)

Заказчик/клиент

Компания: Systemair

Имя: Кузнецов Кирилл Алексеевич

Телефон: 89

email: kkal@systemair.ru

	Вход	Выход
Температура (°C)	20,0	20,0
RH (%)	1	60

Парораспределение		Информация по увлажнению	
Парораспределитель в:	В канале	Температура увлажнения (°C)	20,0
Ширина (мм)	500	Суммарный расход воздуха (м³/ч)	500
Высота (мм)	500	Скорость воздуха (м/с)	0,6
Подбор увлажнителя		Нагрузка по пару (кг/ч)	4,9
Тип увлажнения	Тэновый		
Электропитание	1~220V		

Результаты расчета увлажнения	
Тип увлажнения	1 x ERS-LC 5(1ф), 6,0 kg/h, 1~220V 4,00 kW - 17,0€
Тип распыления	1 Дисперсионная трубка ø:25mm L:500mm