

Проект

Наименование проекта: IKEA

Адрес проекта: Москва, Дмитровское шоссе, 169к3

Заказчик/клиент

Компания: Geekbrains

Имя: Кирилл Кузнецов

Телефон: 89164379959

email: kuznechik.86@mail.ru

	Вход	Выход
Температура (°C)	20,0	20,0
RH (%)	1	60

Парораспределение		Информация по увлажнению	
Парораспределитель в:	В канале	Температура увлажнения (°C)	20,0
Ширина (мм)	299	Суммарный расход воздуха (м³/ч)	500
Высота (мм)	300	Скорость воздуха (м/с)	1,5
Подбор увлажнителя		Нагрузка по пару (кг/ч)	4,9
Тип увлажнения	Электродный		
Электропитание	3~380V		

Результаты расчета увлажнения	
Тип увлажнения	1 x null, 25,0 kg/h, 3~380V 7,00 kW - 1500,0€
Тип распыления	1 Дисперсионная трубка ø:25mm L:299mm