

Проект

Наименование проекта: Cucumber

Адрес проекта: ул. Циолковского, 34 (Долгопрудный)

Заказчик/клиент

Компания: Systemair

Имя: Кузнецов Кирилл Алексеевич

Телефон: null

email: kkal@systemair.ru

	Вход	Выход
Температура (°C)	20,0	20,0
RH (%)	1	60

Парораспределение		Информация по увлажнению	
Парораспределитель в:	В канале	Температура увлажнения (°C)	20,0
Ширина (мм)	1000	Суммарный расход воздуха (м³/ч)	100
Высота (мм)	800	Скорость воздуха (м/с)	0,0
Подбор увлажнителя		Нагрузка по пару (кг/ч)	1,0
Тип увлажнения	Тэновый		
Электропитание	3~380V		

Результаты расчета увлажнения	
Тип увлажнения	1 x ERS-5(3ф), 5,3 kg/h, 3~380V 4,00 kW - 25,0€
Тип распыления	1 Дисперсионная трубка ø:60mm L:1000mm