

CACIMBA DE DENTRO 09 2018

Tipo da Lâmpada	Código Lâmpada	Potência (W)	Perda Reator (W)	Perda Relé (W)	Potência Total (W)	Quantidade de Lâmpadas	Consumo Estimado (kWh)
Fluorescente Prefeitura	18	40	0	1.2	41.2	1	14.67
Fluorescente Prefeitura	52	20	0	1.2	21.2	11	83.02
Incandescente Prefeitura	20	100	0	1.2	101.2	4	144.11
Incandescente Prefeitura	39	200	0	1.2	201.2	44	3,151.6
Mista Prefeitura	10	160	0	1.2	161.2	1026	58,879.27
Mista Prefeitura	11	250	0	1.2	251.2	74	6,617.61
Vapor Metálico Prefeitura	92	400	41	1.2	442.2	16	2,518.77
Vapor Metálico Prefeitura	96	250	29	1.2	280.2	67	6,683.33
Vapor de Mercúrio Prefeitura	22	250	29	1.2	280.2	71	7,082.34
Vapor de Mercúrio Prefeitura	23	80	11	1.2	92.2	20	656.46
Vapor de Mercúrio Prefeitura	26	400	41	1.2	442.2	30	4,722.7