

CACIMBA DE DENTRO 02 2022

Tipo da Lâmpada	Código Lâmpada	Potência (W)	Perda Reator (W)	Perda Relé (W)	Potência Total (W)	Quantidade de Lâmpadas	Consumo Estimado (kWh)
Fluorescente Prefeitura	18	40	17.144	0.96	58.104	1	18.68
Fluorescente Prefeitura	52	20	13.334	0.96	34.294	11	121.29
Incandescente Prefeitura	20	100	0	0.96	100.96	4	129.85
Incandescente Prefeitura	39	200	0	0.96	200.96	44	2,843.07
Led Prefeitura	199	100	0	0.96	100.96	26	844.01
Mista Prefeitura	10	160	0	0.96	160.96	1026	53,099.61
Mista Prefeitura	11	250	0	0.96	250.95	74	5,970.97
Vapor Metálico Prefeitura	92	400	38	0.96	438.96	16	2,258.24
Vapor Metálico Prefeitura	96	250	29.99	0.96	280.95	67	6,052.43
Vapor de Mercúrio Prefeitura	22	250	27.79	0.96	278.75	71	6,363.55
Vapor de Mercúrio Prefeitura	23	80	10.912	0.96	91.872	20	590.8
Vapor de Mercúrio Prefeitura	26	400	39.56	0.96	440.52	30	4,249.26