

CACIMBAS 07 2017

Tipo da Lâmpada	Código Lâmpada	Potência (W)	Perda Reator (W)	Perda Relé (W)	Potência Total (W)	Quantidade de Lâmpadas	Consumo Estimado (kWh)
Fluorescente Outros	114	15	0	1.2	16.2	7	41.72
Fluorescente Outros	186	22	0	1.2	23.199	1	8.53
Fluorescente Prefeitura	52	20	0	1.2	21.2	20	155.98
Fluorescente Prefeitura	115	60	0	1.2	61.2	4	90.05
Fluorescente Prefeitura	131	30	0	1.2	31.2	28	321.37
Fluorescente Prefeitura	134	45	0	1.2	46.197	17	288.9
Incandescente Prefeitura	20	100	0	1.2	101.2	32	1,191.3
Incandescente Prefeitura	34	150	0	1.2	151.2	19	1,056.81
Incandescente Prefeitura	39	200	0	1.2	201.2	2	148.03
Mista Prefeitura	10	160	0	1.2	161.2	18	1,067.4
Mista Prefeitura	11	250	0	1.2	251.2	17	1,570.94
Mista Prefeitura	13	500	0	1.2	501.2	1	184.37
Vapor Metálico Prefeitura	92	400	41	1.2	442.2	1	162.67
Vapor de Mercúrio Prefeiti	23	80	11	1.2	92.2	3	101.75
Vapor de Mercúrio Prefeiti	26	400	41	1.2	442.2	3	488.01

Tipo da Lâmpada	Código Lâmpada	Potência (W)	Perda Reator (W)	Perda Relé (W)	Potência Total (W)	Quantidade de Lâmpadas	Consumo Estimado (kWh)
Vapor de Sódio Energisa	27	250	30	1.2	281.2	95	9,827.19
Vapor de Sódio Energisa	28	400	38	1.2	439.2	130	21,003.72
Vapor de Sódio Energisa	31	70	14.998	1.2	86.198	189	5,993.07