

CAPIM 09 2015

Tipo da Lâmpada	Código Lâmpada	Potência (W)	Perda Reator (W)	Perda Relé (W)	Potência Total (W)	Quantidade de Lâmpadas	Consumo Estimado (kWh)
Fluorescente Outros	114	15	0	1.2	15.96	3	16.49
Fluorescente Prefeitura	18	40	0	1.2	40.96	4	56.44
Fluorescente Prefeitura	52	20	0	1.2	20.96	12	86.65
Fluorescente Prefeitura	131	30	0	1.2	30.96	1	10.67
Fluorescente Prefeitura	134	45	0	1.2	45.959	1	15.83
Halógena Prefeitura	125	150	0	1.2	150.96	1	52.01
Incandescente Prefeitura	20	100	0	1.2	100.96	2	69.56
Incandescente Prefeitura	34	150	0	1.2	150.96	209	10,869.2
Incandescente Prefeitura	39	200	0	1.2	200.96	1	69.23
Mista Prefeitura	10	160	0	1.2	160.96	344	19,075.05
Mista Prefeitura	11	250	0	1.2	250.95	8	691.62
Mista Prefeitura	13	500	0	1.2	500.95	1	172.58
Vapor Metálico Prefeitura	96	250	29.75	1.2	280.95	14	1,355.02
Vapor de Mercúrio Prefeiti	26	400	39.32	1.2	440.52	1	151.76
Vapor de Sódio Energisa	27	250	29.75	1.2	280.95	17	1,645.38

Tipo da Lâmpada	Código Lâmpada	Potência (W)	Perda Reator (W)	Perda Relé (W)	Potência Total (W)	Quantidade de Lâmpadas	Consumo Estimado (kWh)
Vapor de Sódio Energisa	28	400	37.76	1.2	438.96	4	604.89
Vapor de Sódio Energisa	31	70	13.759	1.2	84.959	1	29.27
Vapor de Sódio Prefeitura	41	150	21.765	1.2	172.965	52	3,098.5