

CAPIM 04 2019

Tipo da Lâmpada	Código Lâmpada	Potência (W)	Perda Reator (W)	Perda Relé (W)	Potência Total (W)	Quantidade de Lâmpadas	Consumo Estimado (kWh)
Fluorescente Outros	114	15	0	1.2	16.2	3	17.3
Fluorescente Prefeitura	18	40	0	1.2	41.2	4	58.67
Fluorescente Prefeitura	52	20	0	1.2	21.2	12	90.57
Fluorescente Prefeitura	131	30	0	1.2	31.2	84	933
Fluorescente Prefeitura	134	45	0	1.2	46.197	1	16.45
Halógena Prefeitura	125	150	0	1.2	151.2	1	53.83
Incandescente Prefeitura	20	100	0	1.2	101.2	1	36.03
Incandescente Prefeitura	34	150	0	1.2	151.2	131	7,051.36
Incandescente Prefeitura	39	200	0	1.2	201.2	1	71.63
Mista Prefeitura	10	160	0	1.2	161.2	395	22,667.94
Mista Prefeitura	11	250	0	1.2	251.2	8	715.42
Mista Prefeitura	13	500	0	1.2	501.2	3	535.28
Vapor Metálico Prefeitura	92	400	41	1.2	442.2	3	472.27
Vapor Metálico Prefeitura	96	250	29	1.2	280.2	14	1,396.52
Vapor de Mercúrio Prefeit	26	400	41	1.2	442.2	1	157.42

Tipo da Lâmpada	Código Lâmpada	Potência (W)	Perda Reator (W)	Perda Relé (W)	Potência Total (W)	Quantidade de Lâmpadas	Consumo Estimado (kWh)
Vapor de Sódio Energisa	27	250	30	1.2	281.2	15	1,501.61
Vapor de Sódio Energisa	28	400	38	1.2	439.2	5	781.78
Vapor de Sódio Energisa	31	70	14.998	1.2	86.198	1	30.69
Vapor de Sódio Prefeitura	41	150	25.995	1.2	177.195	72	4,541.86