



Medição 7

Criado	25/04/1970	Primary level	L
Duração da medição	15,1 s	L_{min}	30 dB
Usuário	Lapes	L_{max}	35 dB
Sensor	BS30 (10534)	L_{eq}	33 dB
Utilização	Descarga parcial	L_{pk}	62 dB
Tempo de amostragem	128 ms	CF	29 dB
Frequency Heterodyne	40 kHz		
Gain	auto		

