

GOVERNANÇA E DECISÃO

Manual de Regras da Auditoria

Critérios para analisar SS, OS e consolidar a New Base

ESCOPO CONTROLADO

134 registros · 01/01/2026 a 30/06/2026 · aprovação exclusiva de Matheus Gracia

Versão 1.0 · 25 de julho de 2026

Como usar este manual

Este documento é a referência operacional do sistema. A decisão deve ser reproduzível: qualquer pessoa autorizada precisa conseguir voltar da New Base até os textos originais da SS e da OS, obra, materiais, regra e histórico.

Seção	Uso
1-2	Escopo, fontes, nomenclatura e responsabilidades
3-5	Dimensões de análise e regras de inclusão, expurgo e revisão
6	SIGCO, FLC e tratamento de códigos divergentes
7-8	New Base, aprovação, histórico e controles de qualidade

1. Escopo oficial

A auditoria desta versão considera somente os 134 registros do arquivo Painei_134_Completo.xlsx. O intervalo regulamentar é de 01/01/2026 a 30/06/2026; a maior data observada no arquivo é 25/06/2026.

Controle	Definição oficial
Universo	134 SS e 134 OS; 89 classificadas como QUEIMADO e 45 como AVARIADO na base recebida.
Data de competência	Data de abertura da SS. Não usar mês da OS, da obra ou do encerramento.
Unidade de análise	Uma linha por SS/OS. Havendo duplicidade ou mais de uma unidade vinculada, interromper a consolidação e revisar.
Ativos	Prefixo 57: transformador; 56: transformador particular; 58: regulador; 79: religador.
Aprovação	Somente Matheus Gracia pode aprovar ou rejeitar a análise consolidada.

REGRA DE BASE

A categoria operacional usada no processo é AVARIADO quando a evidência indicar avaria. A base recebida também contém registros originalmente marcados como QUEIMADO; essa origem deve ser preservada para comparação, nunca sobrescrita.

2. Fluxo obrigatório

Etapa	Entrada	Saída controlada
Análise de SS	Descrição integral da solicitação	Condição alegada, causa indicada, ativo, local, potência e trechos de evidência.
Análise por OS	Descrição integral da execução	Ação executada, ativo retirado/instalado, substituição ou reparo e contrapontos.
New Base — Análise Consolidada	SS + OS + obra + materiais + SIGCO	Decisão proposta, regra, justificativa, confiança, alertas, revisão e status de aprovação.

- Nunca resumir a descrição antes de procurar negações, exceções e causas alternativas.
- Preservar os textos originais de SS e OS no detalhe do registro.
- Não permitir que o rótulo original da base decida sozinho o resultado.
- Separar proposta da IA de decisão oficial aprovada.

3. Dimensões independentes

Dimensão	Pergunta que precisa ser respondida
Causa	O que originou o evento: queima, avaria, sobrecarga, furto, abalroamento, construção ou outra causa?
Condição	O equipamento estava queimado, avariado, sem defeito comprovado ou indeterminado?
Ação	Foi substituído, reparado, inspecionado, desativado ou não executado?
Material	Houve movimentação de transformador? Também houve poste? A consulta foi realmente realizada?
Obra	Há obra vinculada e qual é o estágio físico/técnico?
SIGCO	O código é coerente, divergente, não informado ou exige análise obrigatória?
Decisão	INCLUIR, EXPURGAR ou REVISÃO MANUAL.

PROIBIÇÃO

Não inferir causa somente pela condição. “Queimado” não explica por que queimou; “substituído” não prova sozinho que deve entrar no indicador.

4. Regras de expurgo

Regra	Gatilho	Tratamento
R-EXP-01	Furto, roubo ou vandalismo explícito	EXPURGAR automaticamente; preservar o trecho de evidência.
R-EXP-02	Equipamento particular/terceiro ou prefixo 56	EXPURGAR automaticamente.
R-EXP-03	Transformador auxiliar, regulador 58 ou religador 79	EXPURGAR do indicador principal; registrar o tipo do ativo.
R-EXP-04	Construção, nova ligação, desativação ou retirada definitiva	EXPURGAR com o motivo operacional.
R-EXP-05	Abalroamento, dano por veículo/terceiros ou poste danificado	EXPURGAR, marcar “Possível furto ou abalroamento” e enviar à aba Revisões.
R-MAT-01	Sem movimentação de transformador + obra em término físico, fiscalização aprovada ou encerramento técnico	EXPURGAR com o estágio da obra como evidência.
R-AVA-02	Reparo com cola/fita e sem movimentação de transformador	EXPURGAR por reparo sem substituição.

Quando a obra estiver em encerramento técnico, término físico ou fiscalização aprovada e não existir movimentação de transformador, o registro deve ir para a base de expurgo com motivo explícito. A ausência de material só pode ser usada se a consulta de materiais tiver sido realizada.

5. Inclusão e revisão

Situação	Decisão proposta	Controle adicional
Queima explícita + substituição + movimentação de transformador, sem contraponto	INCLUIR	Confirmar condição e preservar evidência de SS/OS.
Avaria explícita + substituição + movimentação de transformador	INCLUIR	Classificar como AVARIADO.
Sobrecarga, TAP ou preventivo	REVISÃO MANUAL	Análise por SIGCO; não concluir pela palavra “troca”.
Trafo no chão/ausente sem furto explícito	REVISÃO MANUAL	Indicar “Possível furto ou abalroamento”.
Sem obra localizada	REVISÃO MANUAL	Matheus Gracia; não presumir estágio ou material.
Movimentação simultânea de trafo e poste	REVISÃO MANUAL ou expurgo conforme causa	Investigar dano estrutural/abalroamento.
Baixa confiança, conflito ou texto genérico	REVISÃO MANUAL	Registrar o conflito e o dado faltante.

FILA DE REVISÕES

A revisão não é descarte. Ela mantém o registro rastreável até Matheus Gracia decidir, com motivo provável derivado da SS e sem alterar o dado original.

6. Regras de SIGCO

Código	Leitura operacional
20497	Código corrigido para abalroamento. Se a narrativa não sustentar essa causa, marcar como divergente.
25983	Permitido, mas sempre deve seguir para Análise por SIGCO.
8812	Esperado para transformador queimado; comparar com condição consolidada.
25962	Esperado para transformador avariado; comparar com condição consolidada.
8385	Não comprova falha sozinho. Pode ser coerente com finalidade/sobrecarga e requer contexto.
#N/A ou vazio	Recomendar abertura/correção na análise por SIGCO, sempre com motivo.

A IA pode recomendar a abertura ou correção de FLC e indicar o motivo, mas não pode executar a abertura. A recomendação deve ficar registrada no histórico do caso.

7. New Base — Análise Consolidada

A New Base contém os 134 registros, um por SS/OS. Ela é a camada de decisão e não substitui as fontes.

Grupo de campos	Conteúdo mínimo
Identificação	ID de auditoria, SS, OS, obra, data de abertura, localidade, potência e SIGCO.
Evidência	Descrição original da SS, descrição original da OS, obra, material e trechos usados pela regra.
Decisão	Condição, causa, ação, decisão, regra aplicada, justificativa e nível de confiança.
Governança	Status de aprovação, responsável, revisão, comentário, data/hora e histórico.
Financeiro	Material, orçamento e realizado, sempre vindos da base de obras.

- PENDENTE: proposta ainda não oficial.
- APROVADO: decisão oficial e imutável.
- REJEITADO: devolvido com comentário obrigatório.
- REABERTO/NOVA REVISÃO: correção sem apagar a versão aprovada.

8. Aprovação, histórico e qualidade

Controle	Critério de aceite
Comentário	Obrigatório para aprovar, rejeitar ou reabrir.
Permissão	Somente o usuário administrador Matheus Gracia aprova.
Imutabilidade	Registro aprovado não é editado; cria-se nova revisão vinculada.
Histórico	Guardar usuário, data/hora, campo alterado, antes/depois, regra e comentário.
Oficial x proposta	Dashboards devem separar base carregada, proposta da IA e totais aprovados.
Reconciliação	A soma das decisões da New Base deve sempre resultar em 134 registros.

Checklist final

- A New Base possui exatamente 134 linhas e uma única linha para cada SS/OS.
- Todas as datas de competência vêm da abertura da SS e estão entre 01/01/2026 e 30/06/2026.
- As descrições originais de SS e OS continuam disponíveis sem sobrescrita.
- Condição, causa, ação, material, obra, SIGCO e decisão foram avaliados separadamente.
- Cada decisão proposta apresenta regra, justificativa, confiança e evidência rastreável.
- Expurgos automáticos possuem motivo; os de possível abalroamento também aparecem em Revisões.
- Casos de sobrecarga/TAP e códigos não conclusivos aparecem em Análise por SIGCO.
- Valores financeiros foram trazidos das abas de obra e não foram estimados pela IA.
- Propostas pendentes não foram misturadas com totais oficiais aprovados.
- Somente Matheus Gracia pode aprovar, rejeitar ou abrir nova revisão, sempre com comentário.