


INSPECCION DE LOS EXTINTORES

	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: MiEmpresaPrueba						
	SUCURSAL		NIT		DEPARTAMENTO		MUNICIPIO
	SucursalNorte		12345		ANTIOQUIA		MEDELLIN
	SECTOR ECONÓMICO:		DIRECCIÓN:			NUMERO DE CONTACTO :	N° DE TRABAJADORES
	0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas.		Av 1 calle 13			04241111	2
NOMBRE DEL INSPECTOR			FIRMA			FECHA	
						28/04/2017	
CARATERÍSTICA A INSPECCIONAR				OBSERVACIONES			
ESPECIFICACIONES DEL EXTINTOR				Área de ubicación Area1 Adm SucursalNorte			
				Peso 12			
				Agente extintor B			
				Presión 12			
N° de Extintor				A1234			
Fecha de Ultima Recarga				01/04/2017			
Fecha de Próxima Recarga				30/04/2017			
Accesibilidad				ninguna			
Condiciones del Cilindro	APTO	Soporte del extintor	APTO	Soporte de la manguera	APTO	Marcación	APTO
Precintos y sellos de seguridad	APTO	Manómetro	APTO	Conjunto manguera	NO APTO	Asa de acarreo	NO APTO
Válvula de acción instantánea	NO APTO	Válvula de presurización	NO APTO	Válvula de dispersión	NO APTO	Mecanismo de punzado	NO APTO
Tapa del cilindro	NO APTO	Señalización y Demarcación	EXISTE				
EVALUADO POR: Supervisor de Seguridad				VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:			
FECHA DE EMISIÓN :		FECHA DE APROBACIÓN:			REPRESENTANTE PATRONAL:		
28-04-2017							