

	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: LICSU				
	SUCURSAL	NIT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	N° DE TRABAJADORES
	Sede Principal - LICSU	1234	BOGOTA	BOGOTA, D.C.	1
	SECTOR ECONÓMICO:	DIRECCIÓN:			NUMERO DE CONTACTO:
	0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas.	santa ana casa 3-124, carrera 5 sector el cementerio, municipio cordoba			7128151

INSPECCION DE LOS EXTINTORES

NOMBRE DEL INSPECTOR:	FIRMA:	FECHA: 14/03/2017
		14/03/2017

CARATERÍSTICA A INSPECCIONAR ESPECIFICACIONES DEL EXTINTOR	OBSERVACIONES
	Área de ubicación Area Default Sucursal 1 Licsu
	Peso 10
	Agente extintor B
	Presión 10
N° de Extintor	abc1
Fecha de Ultima Recarga	01/03/2017
Fecha de Próxima Recarga	30/03/2017
Accesibilidad	descripcion xxx
Condiciones del Cilindro	APTO
Soporte del extintor	NO APTO
Soporte de la manguera	APTO
Marcación	NO APTO
Precintos y sellos de seguridad	APTO
Manómetro	NO APTO
Conjunto manguera	APTO
Asa de acarreo	NO APTO
Válvula de acción instantánea	APTO
Válvula de presurización	NO APTO
Válvula de dispersión	APTO
Mecanismo de punzado	NO APTO
Tapa del cilindro	APTO
Señalización y Demarcación	NO EXISTE

EVALUADO POR: Supervisor de Seguridad	AUTORIZADO POR: Comité Paritario	VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
FECHA DE EMISIÓN :	FECHA DE APROBACIÓN:	REPRESENTANTE PATRONAL:
14-03-2017		

--	--	--	--