

417	2023	525
	1	10

001

浦东新区生态环境局收文处理单（阅件）

收文日期：

密级：一般

紧急程度：无

编号：阅件（2023）1852 号

来文单位：市绿化市容局	
来文文号：沪绿容（2023）338 号	文件类别：绿化
文件名称： 关于赵家沟秀林公园改造工程设计方案的审核意见	
拟办意见： 拟请刘军、海华同志阅； 请基建处、绿林处阅； 请瑞莲同志阅核。 拟办人：钱敏秀 拟办日期：2023-09-01	
审核意见： 已核。{高瑞莲(龚叶丹代)[2023/9/1 17:45:02]}	
办理意见： 已阅。{黄海华[2023/9/3 16:46:37]} 已阅。{赵文章[2023/9/4 11:54:24]} 已阅。{胡旭[2023/9/4 13:08:21]} 已阅。{刘军[2023/9/4 16:45:49]}	
转办意见：	
传阅意见和传阅情况： 已阅{张鹤[2023/9/4 12:20:16]} 已阅。{汪杰[2023/9/4 11:55:10]} 已阅{汪婷[2023/9/4 12:41:32]} 已阅{黄卓悦[2023/9/7 16:40:47]} 已阅{陆添翼[2023/9/6 15:23:04]} 已阅{郭泽鹤[2023/9/18 10:43:35]} 已阅{宋英[2023/9/7 9:54:11]}	
备 注： 已传阅给 张鹤{钱敏秀[2023/9/4 11:43:06]} 已传阅给 宋海楠, 汪杰, 汪婷, 黄卓悦, 陆添翼, 唐艺铭, 郭泽鹤{赵文章[2023/9/4 11:55:22]} 已传阅给 张鹤, 宋英{胡旭[2023/9/4 13:08:38]}	

上海市绿化和市容管理局文件

沪绿容〔2023〕338号

关于赵家沟秀林公园改造工程设计方案的 审核意见

浦东新区绿化和市容管理局：

《关于上报赵家沟秀林公园改造工程设计方案的请示》（浦绿容〔2023〕154号）收悉，根据《公园设计规范》《环城生态公园带环上功能提升总体规划》《环城生态公园带环上功能提升设计导则》《绿环驿建筑设计指引（试行）》《上海市环城生态公园带外环绿带功能提升项目及外环绿道贯通项目扶持办法》等要求，经研究，提出审核意见如下：

一、工程范围

赵家沟秀林公园位于浦东高东镇，北至五洲大道，南至顾高公路，东至外环高速，西至外环运河，总用地面积约298879.20平方米（数据以实测为准）。

二、项目定位

原则同意项目规划定位和功能布局，项目定位以“森林研学记”为主题，打造集森林休闲、科研教育、运动健身、绿色生态于一体的生态涵养公园。功能布局上通过研学故事线串联森林畅想园、秘境丛林园、林湿生境园、智慧科学园和研学体验园等五个功能分区。

三、建设规模

原则同意项目建设内容，主要包括绿化种植、园路铺装、配套设施建设等。项目建设规模为：总面积 298879.20 平方米，其中陆域面积 245123.30 平方米，水体面积 53755.90 平方米。陆域面积中绿化种植面积 212433.22 平方米，道路广场面积 30915.50 平方米，建构筑占地面积 1774.58 平方米。项目乔木覆盖率为 81.03%。

表 1：项目用地构成表

指标名称				单位	面积指标	比例
规划绿地总面积				M²	298879.20	100%
其中	陆域面积			M²	245123.30	82.01%
	其中	绿化种植面积		M²	212433.22	占陆域 86.66%
		道路广场面积		M²	30915.50	占陆域 12.61%
		建构筑占地 面积	建筑占地面积	M²	1289.58	占陆域 0.73%
			构筑物占地面积	M²	485.00	
		乔木覆盖面积		M²	198623.41	乔木覆盖率 81.03%
	水体面积			M²	53755.90	17.99%

四、建筑控制

原则同意项目内建构筑物布局及规模,各建筑构筑物控制如下:

表 2: 建构筑物功能一览表

序号	名称	占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	层数	功能
1	上海城市森林 中心实验室	265.72	486.83	2	中心实验
2	上海城市森林 生态系统定位 观测站	248.58	487.95	2	定位观测
3	上海森林有害 生物测报中心	395.28	773.45	2	有害生物 测报
4	变电所	60.00	60.00	1	配送电能
5	游客服务中心	75.00	75.00	1	游客服务
6	便民中心	75.00	75.00	1	便民服务
7	管理服务用房	80.00	80.00	1	管理服务
8	公共厕所 1	45.00	45.00	1	厕所
9	公共厕所 2	45.00	45.00	1	厕所
10	售卖亭	30.00	30.00	1	售卖
11	岗亭	20.00	20.00	1	保安
12	喇叭构架	100.00	100.00	1	游客休憩
13	百科树洞	40.00	40.00	1	科普休憩
14	林中树屋	120.00	120.00	1	游客休憩
15	蜂窝廊架	60.00	60.00	1	科普休憩

16	实践课堂	50.00	50.00	1	科普休憩
17	短驳廊架	65.00	65.00	1	游客服务

五、下一步优化意见

（一）关于总体设计。进一步细化公园科研主题的深度体验,功能布局上加强与高东生态园间的衔接,实现公园间功能互补。

（二）关于种植设计。根据场地现状情况和功能布局,进一步优化植物调整改造范围和规模,细化苗木调整表。安排专业单位对现状土壤进行检测,不符合种植要求的土壤,应提出相应改良、换土方案。

（三）关于建构物设计。建构物使用功能应遵循公益性、公共性及开放性原则,以满足养护管理和游客服务功能为主。建构物应按照现行规划土地管理要求办理相关手续。增设自动售卖机等便民服务设施,满足市民需求。

（四）关于园路铺装设计。园路及绿道主线铺装材料应采用环保透水铺装,体现海绵城市理念;停车场以生态停车场为主。

（五）其它。进一步强化低成本养护要求,达到节能、节水、节电等节约型绿地要求。请抓紧推进项目建设,合理组织施工,尽量减少对周边环境的影响,加强工程质量监管,打造精品工程。

(此页无正文)


上海市绿化和市容管理局
2023 年 8 月 26 日

(此件公开发布)

上海市绿化和市容管理局办公室

2023 年 8 月 31 日印发
