

417	2023	604
	1	7

Q 242

001

# 上海市浦东新区绿化和市容管理局

浦绿容〔2023〕138号

## 关于浦兴路街道东陆路五莲路 08-09 等绿地工程初步设计方案的批复

上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心：

你单位《关于上报兴路街道东陆路五莲路 08-09 等绿地工程初步设计的请示》（浦生态基建〔2023〕68号）收悉。经研究，审核意见如下：

### 一、工程范围及规模

本项目位于浦兴路街道，东至曹家沟，南至五莲路，西至东陆路，北至利津路，包括 08-08 地块、08-09 地块，占地 1.56 公顷（以实测为准），其中 08-08 地块为生产防护绿地、08-09 地块为公共绿地。

### 二、工程建设内容

本项目主要建设内容包括土方工程、绿化种植、园路广场、电气工程、给排水工程、城市家具小品及其配套工程。

### 三、总体设计

(一)本绿化工程设计定位为打造生态活力的滨河开放式绿地。设计以“绿色、慢行、友好”为理念,总体定位符合地块特点及绿地的设计要求。整体设计风格为简约、现代,硬质景观以园路为主,串联主入口区、滨水景观区、健身休憩区、生态区,形成步移景异的慢行空间。

(二)本工程主要经济技术指标如下:总用地面积 15574 平方米。绿化种植面积 14575.69 平方米,占总面积 93.59%,园路、铺装场地面积 998.31 平方米,占总面积 6.41%,总体经济指标符合《城市绿地设计规范》要求。

### 四、工程设计

原则同意本项目初步设计内容。

#### (一) 种植设计

根据场地内现状乔木结合景观节点分为“两带两区”。沿主园路种植乌桕,形成秋色漫步带;在入口及沿街区域种植观花乔灌木,形成沿街春花带;北部生态区建议以组团式为主,打造疏朗有密的景观空间;南部保留区建议对现状乔木进行梳理,局部增加观叶观花乔木。

本工程彩化植物占总植物量比大于 70%。主要特色树种为乌桕、黄山栾树落羽杉、桂花、樱花、红叶李、北美海棠等。

#### (二) 竖向设计

竖向设计应满足植物生态习性要求,现状场地应与周边市政道路标高顺接,结合场地的地形特点、平面功能布局,宜就地平衡土方。



### （三）园路铺装

主园路宽 1.5 米，连接主要出入口，采用黑色沥青，按照上海市绿道标准设计。健身区域采用灰色沥青。

### （四）给排水

绿地内雨水按照道路坡度排至市政道路，市政道路雨水排入就近道路排水系统。绿地灌溉采用人工手动浇洒，取水阀采用地埋式。

### （五）电气及照明

保障必要的照明系统，园灯设计应与周边环境相协调，着重突出重要节点的点光源如主入口等。照明灯应采用节能灯具。

### 五、其他

（一）绿地内应按规范设置垃圾桶、植物铭牌。

（二）其他请按照专家审查意见进一步优化设计，未尽事宜按有关规定执行。

（三）绿地建成后应经绿化部门进行公共绿地（防护绿化）验收后方可对外开放。

浦东新区绿化和市容管理局

2023 年 7 月 14 日

（此件主动公开）

浦东新区绿化和市容管理局办公室

2023 年 7 月 17 日印发

## 上海市浦东新区生态环境局拟文稿

题目	关于浦兴路街道东陆路五莲路 08-09 等绿地工程初步设计方案的批复		
发文文种	批复	密级	一般
发文人头	上海市浦东新区绿化和市容管理局	发文字号	138
电子发送		保密期限	
公文属性	主动公开		
签发意见	同意发。{刘军[2023/7/14 9:54:43]}		
分管领导审核			
复核意见	已核。请刘军同志审核并签发。{高瑞莲[2023/7/13 13:38:37]}		
主送	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心		
抄送			
核稿意见	已核。{徐小花[2023/7/13 12:25:12]}		
主题词			
会签			
处室审稿	拟同意。{赵文章[2023/7/13 12:01:41]}		
传阅意见			
备注	已同意公文属性为：主动公开{赵文章[2023/7/13 12:01:41]} 已同意公文属性为：主动公开{高瑞莲[2023/7/13 13:38:37]} 已同意公文属性为：主动公开{刘军[2023/7/14 9:54:43]}		
拟稿人唐艺铭      校对      监印			

日期 2023-07-13

份数 5

得林