

浦东新区生态环境局收文处理单（阅件）

收文日期：密级：一般 紧急程度：无 编号：阅件（2023）0100 号

来文单位：区发改委	
来文文号：沪浦发改城（2022）1093 号	文件类别：水务
文件名称： 关于高西雨水泵站及初雨调蓄池新建工程项目建议书的批复	
拟办意见： 拟请海华、贵平、忠臣同志阅； 请基建处、供排水处、计财处、审批处阅； 请瑞莲同志阅核。 拟办人：钱敏秀 拟办日期：2023-01-16	
审核意见： 已核。{高瑞莲[2023/1/16 18:29:42]}	
办理意见： 已阅。{郑弘[2023/1/17 13:56:54]} 已阅。{刘贵平[2023/1/17 14:07:02]} 已阅。{夏越青[2023/1/17 15:07:21]} 已阅。{崔程颖[2023/1/17 16:26:59]} 已阅。{陈静嘉[2023/1/17 19:53:28]} 已阅。{于忠臣[2023/1/18 7:19:35]} 已阅。{胡旭[2023/1/18 14:55:08]} 已阅。{黄海华[2023/1/27 19:35:23]}	
转办意见：	
传阅意见和传阅情况： 已阅。{张景军[2023/1/17 19:53:24]} 已阅{马翔[2023/1/18 15:39:46]} 已阅{马冬梅[2023/1/18 15:33:20]}	
备 注： 已传阅给 张景军 {陈静嘉[2023/1/17 19:53:34]} 已传阅给 马翔, 马冬梅 {胡旭[2023/1/18 14:55:49]}	



3101152242000773

004

003

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2022〕1093号

关于高西东雨水泵站及初雨调蓄池新建工程 项目建议书的批复

上海市浦东新区生态环境局：

你局《关于报送高西东雨水泵站及初雨调蓄池新建工程项目建议书的函》（浦环基建〔2022〕135号）收悉。经研究，批复如下：

一、为完善区域排水设施建设，保障防汛排涝安全，提升区域水环境质量，根据区域控制性详细规划和排水规划，原则同意高西东雨水泵站及初雨调蓄池新建工程项目建议书。

二、本项目位于高桥新市镇 C03A-03 地块，北咸塘港及庭

安路东南角，占地面积约 4725 平方米。雨水泵站建设规模暂定 23 立方米/秒，初雨调蓄池建设规模暂定 8400 立方米。服务范围西起浦东北路，东至杨高北路，北起航津路，南至北咸塘港，服务面积约 2.34 平方公里。

三、主要建设内容是：雨水泵站及初雨调蓄池等土建工程，进水总管、出水箱涵、截污管等管涵工程，工艺、机电、除臭、监控等设备安装工程，站内道路、绿化等室外总体工程，及生产、生活设施等附属工程，以及征地动迁等前期工作。

四、在下阶段工作中，应对项目用地及地上物情况进行调查，根据规划部门意见与行业管理要求，结合项目用地情况、相邻关系情况及其他相关因素对工程方案进行整体性研究，进一步论证建设规模，深入研究泵站总体方案，加强多方案比选，注重与周边河道、管道的衔接，合理节约投资，降低工程造价。

五、本项目总投资额在工可批复中明确，所需资金由新区财力安排。

六、本项目由你局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

七、本批复有效期 12 个月。

八、后续各项工作应严格按照《政府投资条例》的规定开展。

接文后，请在有效期内完成项目可行性研究报告（含《政府投资项目绩效目标表》）的编制和报批。在有效期内未能完成、确需延期的，应在有效期届满之日的 30 个工作日之前申请延期。

特此批复。

上海市浦东新区发展和改革委员会

2022年12月28日



抄送：新区政府、财政局、建交委、规划资源局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2022年12月28日印发
