

绿·永

0275

417	2023	535
	1	8

001

上海市浦东新区绿化和市容管理局

浦绿容〔2023〕12号

关于陆家嘴焕彩水环品质提升工程（二期） 初步设计方案的批复

上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心：

你中心《关于上报陆家嘴焕彩水环品质提升工程（二期）初步设计报告的请示》（浦生态基建〔2022〕104号）收悉。经研究，审核意见如下：

一、工程范围及规模

本项目位于陆家嘴地区，涉及塘桥、花木、洋泾、潍坊新村四个街道，以黄浦江洋泾港为起点，自东向西包含张家浜（黄浦江-三八河段）、洋泾港（三八河-黄浦江段）两侧，河道双侧涉及总长度共11.89公里，用地面积约18.8公顷，规划用地以公共绿地、生态防护绿地为主（以实测为准）。

二、工程建设内容

本项目主要建设内容包括地形土方、绿化调整与提升、园路及铺装场地改造、驳岸美化、人行桥新建及改造工程、口袋公园改

造、建（构）筑改造、电气工程、给排水设计、城市家具小品及其配套工程。

三、总体设计

（一）本绿化工程延续一期设计风格，依托水系，节点增加口袋公园，打造复合多元的活力滨水区。整体设计以“小改造、大优化”为基准，以“蓝绿为底、自然亲近；生态品质、步行即可；因地制宜、注重细节”为原则，充分体现水绿人文和景观的融合，打造精品化、高品质的陆家嘴水环。

（二）本改造工程主要经济技术指标如下：总用地面积 187679 平方米。改造前绿化种植面积 126477 平方米，占总面积 67.39%，改造后绿化种植面积 131507 平方米，占总面积 70.07%。建筑占地面积 507 平方米，占总面积 0.27%。改造前园路及铺装场地面积 60695 平方米，占总面积 32.34%，改造后园路及铺装场地面积 55665 平方米，占总面积 29.66%。新增桥梁一座，面积为 1649 平方米。总体经济指标符合《上海市口袋公园建设技术导则》、《园林绿化工程项目规范》等要求。

四、工程设计

原则同意本项目初步设计内容。

（一）种植设计

绿化种植设计应以原有绿化框架为基调，梳理现场为主，合理调整空间布局，对局部郁闭度较高区域的乔木进行移植，打造疏密有度的多层空间。根据景观分区设置不同的植物主题，形成植物特色。结合常绿基础，根据分区增加观花观叶乔灌木，丰富季相风貌。沿步道布置北美红栎串联口袋公园形成焕彩水环。

本工程彩化植物占总植物量比大于 70%。主要特色树种为樱花、香泡、杂交马褂木、鸡爪槭、那塔栎、美人梅、玉兰、美国紫薇等。

（二）竖向设计

竖向设计应满足植物生态习性 & 排水要求，现状场地应与周边市政道路标高顺接，结合场地的地形特点、优化自然排水，就地平衡土方。

（三）园路铺装

打造三级园路，共三种形式：一级园路：4 米绿道（1.5 米漫步道+2.5 米跑步道）、1.5 米⁻3 米绿道（漫步道+跑步道），二级园路：1.2⁻1.5 米园路。三级园路：汀步。

休憩广场采用花岗岩进行铺设，儿童活动区域以彩色塑胶为主进行铺设。

（四）建（构）筑物设计

对 4 处公共卫生间进行外立面修缮改造，达到外观品质及风貌的整体提升。

为满足绿地日常管理及服务功能，同意在本项目用地内需设置 5 处成品服务设施（驿站）。

同意在绿地中设置了 18 处景观廊架，主要采用镂空钢结构，为周边居民观景活动提供休憩场所，对现状 2 处亭廊进行修缮与翻新。

（五）桥梁与驳岸设计

因张家浜与洋泾港交汇处无桥梁，为水环的贯通，需新增一座人行桥。人行桥的体量、跨度等需按照上海市公园绿地建设规范。结构设计需严格按照科学的计算数据按规范设计，确保使用安全性。

对新建桥梁施工作业面破坏护岸进行修复，均采用复式断面，构建自然生态的驳岸，满足水体安全防护要求。

全线滨水栏杆与一期统一设计。

（六）给排水设计

以城市自来水作为生活及室外消防给水。配套建筑生活给水水源为市政自来水，采用市政直供方式。建筑生活污水、废水排入市政污水管道。场地内雨水通过排水沟、雨水口收集就近排入市政道路上的雨水管网。

（七）电气及照明

保障必要的照明系统，园灯设计应与周边环境相协调，着重突出重要节点的点光源。照明灯应采用节能灯具。

五、其他

（一）绿地内应按规范设置植物铭牌、标识系统。

（二）以上海市智慧公园建设导则（试行）为指导依据，通过智慧基础设施、智慧安全保障、智慧公众服务三方面对项目的信息与通信技术进行设计。

（三）本项目内绿地及建筑工程无障碍设计应按照 2012 年第 622 号国务院令《无障碍环境建设条例》执行，无障碍设计应符合国家标准《无障碍设计规范》及上海市《无障碍设施设计标准》，宜在出入口进行无障碍设计，并与城市道路无障碍设施连接。

（四）建筑与桥梁施工图应以相关部门意见为准。

（五）其他请按照专家审查意见进一步优化设计，未尽事宜按有关规定执行。

（六）绿地建成后应经绿化部门进行公共绿地验收后方可对外开放。

特此批复。

浦东新区绿化和市容管理局

2023 年 2 月 13 日

（此件主动公开）

浦东新区绿化和市容管理局办公室

2023 年 2 月 14 日印发

上海市浦东新区生态环境局拟文稿

题目	关于陆家嘴焕彩水环品质提升工程（二期）初步设计方案的批复		
发文文种	批复	密级	一般
发文文头	上海市浦东新区绿化和市容管理局	发文字号	12
电子发送		保密期限	
公文属性	主动公开		
签发意见	同意发。{刘军[2023/2/13 22:08:22]}		
分管领导审核			
复核意见	已核。请刘军同志审核并签发。{高瑞莲[2023/2/13 16:08:42]}		
主送	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心		
抄送			
核稿意见	已核。{徐小花[2023/2/13 12:29:25]}		
主题词			
会签			
处室审稿	拟同意。{赵文章[2023/2/13 12:15:53]}		
传阅意见			
备注	已同意公文属性为：主动公开{赵文章[2023/2/13 12:15:53]} 已同意公文属性为：主动公开{高瑞莲[2023/2/13 16:08:42]} 已同意公文属性为：主动公开{刘军[2023/2/13 22:08:22]}		
拟稿人唐艺铭 校对 监印			

日期 2023-02-13

份数 5