

上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2022）163 号

关于上报洋泾雨水泵站新建工程 初步设计概算的函

上海市浦东新区发展和改革委员会：

洋泾雨水泵站新建工程已由你委以沪浦发改城【2022】741号文件批准工程可行性研究报告，并已组织完成初步设计评审工作，现根据工可批复要求，将本工程初步设计概算报你委审批。

洋泾雨水泵站位于洋泾街道 E17-3 地块，东至 E17-4 地块，南至昌邑路，西至洋泾港，北至规划滨江路，用地面积约 1426.7 平方米，建设规模 9.5 立方米/秒，雨水经提升后排入三八河（洋泾港）。泵站服务范围：黄浦江—DN1600 上水管、源深北路—浦东大道—罗山路所围成的区域，扣除已接入已建泾东雨水泵站的内环内沿浦东大道北侧约 4.7 公顷区域雨水，总服务面积约 91.3 公顷。初期雨水调蓄池设计规模 2510 立方米，接入规划滨江路

实施污水管。

建设内容主要包括雨水泵房土建工程,初期雨水调蓄池工程,初雨截流管、旱季污水截流管、进水管、出水箱涵工程,泵站上部建筑及空中连廊景观桥等。并包含工艺、机电、通风、除臭等设备安装工程,站内道路、绿化等室外总体工程,垃圾房等附属工程,以及国有土地收回等前期工作。

本项目由上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

本项目初步设计概算总投资为 15104.63 万元,其中建安费 12420.34 万元,其他建设费用 1965.02 万元,预备费 719.27 万元。项目所需资金由新区财力安排。

特此致函。

附件:

- 1、《关于洋泾雨水泵站新建工程可行性研究报告的批复》(沪浦发改城[2022]741号)
- 2、洋泾雨水泵站新建工程初步设计概算

上海市浦东新区生态环境局

2022年12月5日

[查看流转情况](#) | [查看流程图](#)

上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿

题 目	关于上报洋泾雨水泵站新建工程初步设计概算的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2022〕0163号
公文属性	免于公开		
免于公开理 由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	关于上报洋泾雨水泵站新建工程初步设计概算的函.docx (12KB)		 下载文件
附 件	洋泾泵站工可批复2022.09.28.pdf (1980KB)		 下载文件
	洋泾泵站 概算文本20221122 盖章.pdf (2086KB)		 下载文件
基建中心审 核	已核。 { 葛春平 [2022-11-29 20:09:50] }		
	已核。 { 王兴汉 [2022-11-28 15:12:08] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室审 核	已核。 { 胡旭 [2022-11-30 09:55:23] }		
	已核。 { 马冬梅 [2022-11-30 09:33:06] }		
计财处审 核			
行业分管局领导审 核			
分管局领导审核并签发	已核。 { 黄海华 [2022-12-05 11:10:53] }		
备 注			
主 题 词	洋泾 雨水泵站 初步设计概算 函		
拟稿人	姚晓阳	校 对	陈莉
日 期	2022-11-28	监 印	
		份 数	12

[打印表单](#) [传阅](#) [关注](#) [关闭](#)