

浦东新区生态环境局收文处理单（办件）

收文日期:2023-02-15 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件（2023）0045 号 文件来源:下级请示件

来文单位： 供排水中心	
来文文号： 浦供排（2023）14 号	文件类别： 水务
文件名称： 关于实施耀华等雨水泵站设备改造的请示	
领导批示： 已阅。{刘贵平[2023/2/22 10:48:29]}	
拟办意见： 拟请供排水处阅提意见；报请贵平同志阅示； 请瑞莲同志阅核。 <div>拟办人： 钱敏秀 拟办日期： 2023-02-15</div>	
办理时限： 2023-03-07	办结时间： 2023-02-22
审核拟办意见： 已核。{高瑞莲[2023/2/15 12:00:14]}	
办理意见： 请小聂阅处。{郑弘[2023/2/21 12:41:56]} 拟依申请批复{聂秋月[2023/2/21 14:04:24]} 拟同意。{郑弘[2023/2/22 9:02:37]}	
转办意见：	
传阅意见和传阅情况：	
备注：	

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区供排水管理事务中心文件

浦供排〔2023〕14号

关于实施耀华等雨水泵站设备改造的 请示

上海市浦东新区水务局：

根据《上海市水务局关于进一步加强排水设施管理工作的通知》（沪水务〔2016〕1742号）、《泵站设计规范》等政府性规范文件要求，要加强泵站设施设备的管理。耀华、泾东雨水泵站建设年代久远，高压配电柜采用手车式，结构笨重、导轨不平整；相关备品备件、元器件及操作手柄出现故障；变压器节能性能差，不满足现有变压器能耗需求；原有供电线路使用时间长，增加了防汛泵站运行安全风险。由雨水泵站泵机存在震动和异响声音较大的现象，节流泵可靠性差，检修泵、存水泵已无法使用；水泵部分电气及自控部

件损坏，配套阀件可靠性差，闸门门体严重锈蚀。为确保该地区排水系统的安全性和稳定性，急需对耀华等雨水泵站进行改造。目前，项目计划已批准，现将有关事项请示如下：

一、项目建设内容：对耀华、泾东、由由雨水泵站供配电、格栅、水泵等附属设施更新改造。

二、工程总投资：2486.09 万元。其中：建安工程费 2396.48 万元，其他工程费用 89.61 万元。其中 2023 年财政计划安排支出 1310.00 万元，2024 年根据审计结果拨清余款。以上费用依据为项目预算审定报告金额，最终招标（采购）金额以财政批复金额为准。

三、实施周期：该工程拟于 2023 年 7 月完成所有前期工作，8 月进场施工，2024 年 2 月完成设备安装、调试，2024 年 3 月竣工验收，计划 2024 年 5 月初送审。

上述请示，妥否，请批示。

上海市浦东新区供排水管理事务中心

2023 年 2 月 13 日

浦东新区供排水管理事务中心办公室

2023 年 2 月 13 日印发