

306_3	2021	5
	5	4

001

上海市浦东新区应急管理局

浦应急〔2021〕11号

签发人：李春铭

关于匿名信访事项处理情况的报告

浦东新区人民政府：

关于匿名反映位于祝桥镇金闻路 57 号的上海欧利生东邦涂料有限公司存在安全生产违法违规行为的信访件收悉，主要反映企业存在四个方面的问题属于安监部门的监管范围：一是企业无注册安全工程师，不符合发证规定；二是建筑物安全间距、使用规格违规；三是危险化学品未存放在专用仓库；四是品检室无防爆防火措施。根据区领导的批示及信访办理的有关要求，现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

上海欧利生东邦涂料有限公司是一家日资控股企业，企业类型为有限责任公司，注册资本 602 美元，占地面积 26000 平方米，法定代表人长尾宪忠，注册地与生产场所均为祝桥镇金闻路 57 号，当前员工人数 62 人。公司主要从事各类特种涂料的生产、

销售，持有危险化学品《安全生产许可证》（有效期至 2022 年 4 月 28 日）。该生产场所内设有危险化学品专用仓库（甲类）共计 2238 平方米。

二、举报事项核查情况

安监大队执法人员采用现场检查、资料审查、询问调查等方式针对举报事项进行了逐项核查。

1、企业无注册安全工程师，不符合发证规定。经查，该举报事项不属实。经浦东新区应急管理局安全生产行政许可审批人员证实：企业一方面通过内部培养员工参加考核，取得注册安全工程师资格，同时通过聘用有相应资质、条件的安全生产技术服务机构为其提供安全生产服务，符合鼓励企业引用社会第三方技术力量加强安全生产管理，落实企业主体责任的要求。目前，企业已招聘安全管理人员马亮，其持有《注册安全工程师证书》。

2、建筑物安全间距、使用规格违规。经查，该举报事项不属实。举报事项反映的企业技术实验室、甲类生产车间两栋建筑物周边及内部防火分区之间的安全间距，均在企业申办《安全生产许可证》延期时的《安全现状评估报告》（2019 年）中进行了合规性评估，未出现不符合项的评估结论。现场检查未发现实验室、甲类生产车间两栋建筑物周边及内部防火分区之间的安全间距发生变化。实验室、甲类生产车间两栋建筑物均为甲类，符合生产、使用易燃易爆化学品的安全生产条件。

3、危险化学品未存放在专用仓库。经查，该举报事项不属实。现场检查时技术实验室、甲类生产车间除正常生产、使用的

危险化学品外，未见超量使用、存放危险化学品。企业在厂区内配套自建危险化学品专用仓库（甲类）共计 2238 平方米，危化品专用仓库中设实验室用料存放区。询问调查显示，厂区内作业场所使用的危化品原料，按日需量自仓库领取。危化品原料、产品每日下班前入危化品专用仓库。

4、品检室无防爆防火措施。经查，该举报事项不属实。品检室位于生产车间的西南角，按照安全设计要求，品检室与生产车间之间采用防爆墙进行隔离。企业申办《安全生产许可证》延期时的《安全现状评估报告》（2019 年）中未出现有关品检室不符合项的评估结论。现场检查未发现品检室的布局、设施等安全现状自许可证延期后发生变化。

三、答复及处理情况

经核查，举报反映事项中归口安监部门监管范围的四个方面问题不属实。举报反映的危废仓库事项归口环保部门监管，建议移交环保部门核查。据了解，举报人多渠道重复举报，因采用匿名举报方式，故无法将核查情况回复举报人。

特此报告。

上海市浦东新区应急管理局
2021 年 1 月 26 日

信息公开选项：不予公开

上海市浦东新区应急管理局

2021 年 1 月 27 日印发