

上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2023）108号

关于报送微电子南块初期雨水调蓄管道 建设工程项目建议书的函

浦东新区发展和改革委员会：

根据上海市水务局关于《浦东新区城镇雨水排水规划（2020-2035年）》行业意见的通知（沪水务【2021】454号），至“十四五”期末，浦东新区初雨调蓄规模应达到25万立方米。为贯彻落实上海市《水污染防治行动计划实施方案》，进一步完善浦东新区“十四五”期末排水系统，改善马家浜水环境质量，我局拟实施微电子南块初期雨水调蓄管道建设工程。目前，项目建议书已组织编制完成，现报你委审批。

本工程调蓄管道位于东靖路（大寨河~赵家沟）北侧规划公共绿带范围内。主要建设内容为：1、新建微电子南块初期雨水

调蓄管道 1 座，调蓄规模 4800 立方米；2、改造微电子雨水泵站进水闸门井；3、新建 DN1500 调蓄管道进水管 160 米；4、新建 DN250 压力放空管 350 米；5、绿化、道路、围墙等设施拆除及恢复。

本项目由上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

本项目总投资 11606.25 万元，其中建安费 9039.82 万元；工程建设其他费用 1511.32 万元；预备费 1055.11 万元。项目所需资金由新区财力安排。（总投资暂不包含前期工程费，待工可阶段完善相关费用）

特此致函。

附件：微电子南块初期雨水调蓄管道建设工程项目建议书

上海市浦东新区生态环境局

2023 年 8 月 22 日

查看流转情况| 查看流程图

上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿

题 目	关于报送微电子南块初期雨水调蓄管道建设工程项目建议书的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2023〕0108号
公文属性	免于公开		
免于公开理由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	关于报送微电子南块初期雨水调蓄管道建设工程项目建议书的函.docx (18KB)		[ 下载文件]
附 件	微电子南块初期雨水调蓄管道建设工程项建书X2.pdf (4534KB)		[ 下载文件]
基建中心	已核。 { 葛春平 [2023-08-21 09:15:40] }		
审 核	已核。 { 王兴汉 [2023-08-18 13:06:30] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室	已核。 { 胡旭 [2023-08-22 12:17:40] }		
审 核	已核。 { 马冬梅 [2023-08-21 09:33:25] }		
计财处			
审 核			
行业分管			
局领导			
审 核			
分管局领导	已核。 { 黄海华 [2023-08-22 13:27:46] }		
审核并签发			
备 注			
主 题 词	微电子南块，初期雨水，调蓄管道，项目建议书，函		
	拟稿人	姚晓阳	校 对 陈莉
	日 期	2023-08-14	监 印
			份 数 12