

上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2022）150 号

关于报送耀华初期雨水调蓄池建设工程 可行性研究报告的函

浦东新区发展和改革委员会：

耀华初期雨水调蓄池建设工程已由你委以沪浦发改城【2022】647 号批准立项，同意建设。根据立项批复，我局已组织编制完成本项目工程可行性研究报告，现报你委审批。

本工程调蓄池位于耀华排水系统耀华雨水泵站及新耀华雨水泵站之间，耀华路耀江路交叉口西侧滨江绿地内，建设项目拟用地面积为：4085.97m²。

本项目建设内容为：新建耀华初期雨水调蓄池 1 座，调蓄池规模 10300 立方米；新建 DN2000 调蓄池进水管 1 根，从老耀华雨水泵站进水总管和新耀华雨水泵站进水闸门井分别接出，汇合后接至调蓄池进水区，管长约 140m；新建 DN400-DN600 调蓄池放空管 1 根，自调蓄池接出，向东接入耀江路 DN800 现状污水管，

管长约 132m; 改造老耀华雨水泵站进水总管, 在进水总管侧墙开孔并新建截流井, 井内安装调蓄池进水闸门; 改造新耀华雨水泵站进水闸门井, 在进水闸门井侧墙开孔并新建截流井, 井内安装调蓄池进水闸门; 并配套建设通风、除臭、电气、自控、绿化、道路等套设施。

本项目由上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

本项目估算总投资 19827.10 万元, 其中建安费 14708.19 万元, 其他工程费 2307.21 万元, 工程预备费 1361.23 万元, 前期费 1450.47 万元, 项目所需资金由新区财力安排。

特此致函。

附件:

1、《关于耀华初期雨水调蓄池建设工程项目建议书的批复》
(沪浦发改城【2022】647号)


2、耀华初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告

上海市浦东新区生态环境局

2022年11月14日

[查看流转情况](#) | [查看流程图](#)

上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿

题 目	关于报送耀华#初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2022〕0150号
公文属性	免于公开		
免于公开理由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	关于报送耀华#初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告的函.docx (16KB)		 下载文件
附 件	耀华工可 文本0913.pdf (5416KB)		 下载文件
	耀华工可 图纸0913.pdf (6310KB)		 下载文件
基建中心	已核。 { 葛春平 [2022-11-03 14:34:57] }		
审 核	已核。 { 王兴汉 [2022-11-03 08:28:16] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室	已核。 { 胡旭 [2022-11-08 12:33:44] }		
审 核	已核。 { 马冬梅 [2022-11-07 09:55:13] }		
计 财 处			
审 核			
行业分管 局领导			
审 核			
分管局领导 审核并签发	已核。 { 黄海华 [2022-11-14 15:19:46] }		
备 注			
主 题 词	耀华，初期雨水，调蓄池，工可，函		
拟稿人	姚晓阳	校 对	陈莉
日 期	2022-10-31	监 印	
		份 数	12

[打印表单](#)[传阅](#)[关注](#)[关闭](#)