

浦东新区生态环境局收文处理单（办件）

收文日期:2023-02-15 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件（2023）0046 号 文件来源:下级请示件

来文单位： 供排水中心	
来文文号： 浦供排（2023）15 号	文件类别： 水务
文件名称： 关于实施外高桥 3 号污水泵站南仓设备改造的请示	
领导批示： 已阅。{刘贵平[2023/2/22 10:39:27]}	
拟办意见： 拟请供排水处阅提意见；报请贵平同志阅示； 请瑞莲同志阅核。 <div>拟办人： 钱敏秀 拟办日期： 2023-02-15</div>	
办理时限： 2023-03-07	办结时间： 2023-02-22
审核拟办意见： 已核。{高瑞莲[2023/2/15 12:00:41]}	
办理意见： 请小聂阅处。{郑弘[2023/2/21 12:42:20]} 拟依申请批复{聂秋月[2023/2/21 14:03:58]} 拟同意。{郑弘[2023/2/22 9:02:38]}	
转办意见：	
传阅意见和传阅情况：	
备注：	

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区供排水管理事务中心文件

浦供排〔2023〕15号

关于实施外高桥3号污水泵站南仓设备 改造的请示

上海市浦东新区水务局：

根据《上海市水务局关于进一步加强排水设施管理工作的通知》（沪水务〔2016〕1742号）、《泵站设计规范》等政府性规范文件要求，要加强泵站设施设备的管理。外高桥3号污水泵站的水泵自2010年以来水泵多次更换填料、泵轴、叶轮及其他配件，4台水泵运行至今已27年，且水泵进水弯头无固定支座，致使其保障性较低。因此，为提高泵站的运行安全性和可靠性、确保防汛安全，急需对以上泵机及相关设备更换，2022年已更换北侧仓室2台大泵及1台小泵，2023年计划更换南侧仓室2台大泵及1台小泵。目前，项目计划

已批准，现将有关事项请示如下：

一、项目建设内容：更换南侧仓室2台大泵及1台小泵的泵机、电机及连管、止回阀等其它附属设备。

二、工程总投资：1683.32万元。其中：建安工程费1600.72万元，其他工程费用82.60万元。其中2023年财政计划安排支出890.00万元，2024年根据审计结果拨清余款。以上费用依据为项目预算审定报告金额，最终招标（采购）金额以财政批复金额为准。

三、实施周期：该工程拟于2023年7月完成所有前期工作，8月进场施工，2024年3月竣工验收，计划2024年5月送审。

上述请示，妥否，请批示。

上海市浦东新区供排水管理事务中心

2023年2月13日