

# 上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2022）148 号

## 关于报送塘桥初期雨水调蓄池建设工程 可行性研究报告的函

浦东新区发展和改革委员会：

塘桥初期雨水调蓄池建设工程已由你委以沪浦发改城【2022】566 号批准立项，同意建设。根据立项批复，我局已组织编制完成本项目工程可行性研究报告，现报你委审批。

本工程调蓄池位于塘桥排水系统塘桥雨水泵站和新塘桥雨水泵站南侧，塘桥新路规划一路交叉口西侧滨江绿地内，建设项目拟用地面积为 3017.47m<sup>2</sup>。

本项目建设内容为：新建塘桥初期雨水调蓄池 1 座，调蓄池规模 12500 立方米；沿规划一路敷设 DN3500 调蓄池进水总管，远期作为系统提标雨水总管，长度约 80m；沿规划一路敷设

DN400~DN600 调蓄池放空管,其中 DN400 放空管长度约 20m, DN400 放空管长约 185m; 并配套建设通风、除臭、电气、自控、绿化、道路等套设施。

本项目由上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

本项目估算总投资 26828.52 万元,其中建安费 20060.44 万元,其他工程费 3094.39 万元,工程预备费 1852.39 万元,前期费 1821.30 万元,项目所需资金由新区财力安排。

特此致函。

附件:

1、《关于塘桥初期雨水调蓄池建设工程项目建议书的批复》  
(沪浦发改城【2022】566 号)

2、塘桥初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告

上海市浦东新区生态环境局

2022 年 11 月 14 日

[查看流转情况](#) | [查看流程图](#)

## 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿

题 目	关于报送塘桥初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2022〕0148号
公文属性	免于公开		
免于公开理由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	关于报送塘桥初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告的函.docx (16KB)		下载文件
附 件	塘桥工可 文本.pdf (5958KB)		下载文件
	塘桥工可 图纸.pdf (6506KB)		下载文件
基建中心 审 核	已核。 { 葛春平 [2022-11-03 14:36:30] } 已核。 { 王兴汉 [2022-11-03 08:27:45] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室 审 核	已核。 { 胡旭 [2022-11-08 12:34:10] } 已核。 { 马冬梅 [2022-11-07 09:53:44] }		
计 财 处 审 核			
行业分管 局领导 审 核			
分管局领导 审核并签发	已核。 { 黄海华 [2022-11-14 15:19:16] }		
备 注			
主 题 词	塘桥，初期雨水，调蓄池，工可，函		
	拟稿人	姚晓阳	校 对 陈莉
	日 期	2022-10-31	监 印 份 数 12

[打印表单](#)[传阅](#)[关注](#)[关闭](#)