

349	2022	32
	1	8

001

浦东新区文物保护管理所阅（办）文单

文件名称：

关于惠南张氏宅（张兰生）抢险加固设计方案的批复（代拟稿）、申请和会议纪要
 关于北街黄氏宅（北街382-386号）抢险加固工程立项及设计方案的批复（代拟稿）、请示和会议纪要
 关于新场潘氏南宅抢险加固工程立项及设计方案的批复（代拟稿）、请示和会议纪要
 关于傅家玫瑰天主堂保护修缮工程立项及设计方案的批复（代拟稿）、申请和会议纪要

来文单位

地文科

文号

收文日期

2022.8.22

编号

文件类别（密级）

副职领导
意见

朱迪华 8.22

1长 长 8.22

主要领导
意见

李建华 8/22

办结情况：

办公室（签名）：

关于同意北街黄氏宅（北街 382 ~ 386 号） 抢险加固工程立项及设计方案的批复 （代拟稿）

上海浦东发展集团房屋管理有限公司：

你们《关于北街黄氏宅（北街 382~386 号）文物保护点抢险加固工程立项和方案审批的请示》已收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意北街黄氏宅（北街 382~386 号）抢险加固工程的立项申请。

二、原则同意由上海建筑装饰（集团）设计有限公司设计并报送的设计方案。

三、对北街黄氏宅（北街 382~386 号）抢险加固工程设计方案提出以下意见：

（一）应明确并补充完善该建筑的重点保护部位。

（二）应补充完善勘察报告中的结构状况等结论。

（三）应加强对木构件、砖墙等修缮方案的针对性，并优化补充木柱糟朽腐烂、底瓦、檐沟的修缮做法。

（四）应明确粉刷做法、墙面粉刷层的厚度及要求，纸筋灰表面裂缝不应当采用水泥砂浆补缝。

四、应根据专家评审意见进一步完善设计方案，做好本

次修缮工程的相关工程资料及档案管理，并按《文物保护工程管理办法》第二十三条规定做好竣工验收。

上海市浦东新区文化体育和旅游局

2022年8月19日