

上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2023）19 号

关于报送 2023 年高桥区域排水管道 修复完善工程总投资的函

浦东新区发展和改革委员会：

为保障新区道路的排水安全，消除交通安全隐患，根据 2022 年上海市河长制办公室《致浦东新区总河长的一封信》、《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的意见》（沪水务[2022]128 号）文件精神，我局拟实施 2023 年高桥区域排水管道修复完善工程，项目技术方案已经区水务局批复。目前，我局已组织编制完成本项目投资估算，现转报你委审批。

一、项目范围

本项目对高桥区域内草高支路（浦东北路—杨高北路）、春阳路（高荷路—张杨北路）等 70 段道路的市政雨污水管道及其附属排水设施实施修复和改造。

二、项目内容和工程量

（一）雨水主管 DN180—DN2200：其中 CIPP 整体修复排水管道 6187.9 米；开槽翻排 596.2 米；局部点状修复 2265 处；3S 模块修复 12 米。

（二）雨水连管 DN150—DN450：非开挖修复 7124.2 米，连管翻排 6864.8 米。

（三）污水主管 DN250—DN1500：其中 CIPP 整体修复排水管道 13805.9 米；开槽翻排 3327.5 米；局部点状修复 1467 处。

（四）新型雨水口：共更新成品塑料新型雨水口 6456 个，其中单算 2104 个、双算 2176 组（X2 个）。

（五）掘路修复：共翻挖、修复道路面积约 29811.8 平方米；破坏、修复绿化面积约 719.1 平方米。

三、项目费用

工程总投资 31825.18 万元，其中：工程费用 26863.66 万元；其他费用 3446.04 万元；预备费 1515.48 万元，所需费用由新区财力承担。

特此致函。

附件：

1. 《关于 2023 年高桥区域排水管道修复完善工程技术方案的批复》（浦水务〔2023〕38 号）

2. 《2023 年高桥区域排水管道修复完善工程技术方案及费用总投资报告》

上海市浦东新区生态环境局

2023 年 3 月 21 日

查看流转情况| 查看流程图

上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿			
题 目	关于报送2023年高桥区域排水管道修复完善工程总投资的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2023〕0019号
公文属性	免予公开		
免予公开理由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	关于报送2023年高桥区域排水管道修复完善工程总投资的函.docx (16KB)		 下载文件
附 件	关于2023年高桥区域排水管道修复完善工程技术方案的批复.pdf (959KB)		 下载文件
	2023年高桥区域排水管道修复完善工程-总投资报告.pdf (1323KB)		 下载文件
基建中心	已核。 { 葛春平 [2023-03-17 13:15:16] }		
审 核	已核。 { 王兴汉 [2023-03-17 11:57:30] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室	拟同意。 { 胡旭 [2023-03-20 14:43:55] }		
审 核	已核。 { 马冬梅 [2023-03-17 14:50:43] }		
计财处			
审 核			
行业分管			
局领导			
审 核			
分管局领导			
审核并签发	已核。 { 黄海华 [2023-03-21 11:20:42] }		
备 注			
主 题 词	高桥，管道修复，总投资，函		
	拟稿人	姚晓阳	校 对 陈莉
	日 期	2023-03-17	监 印 份 数 12

打印表单

传阅

关注

关闭