

417	2023	830
	1	6

001

## 上海市浦东新区绿化和市容管理局

浦绿容〔2023〕39号

### 关于同意实施 2023 年黎明渗滤液站 新建系统生化段设施大修项目的批复

浦东新区废弃物管理事务中心：

你单位《关于 2023 年黎明渗滤液站新建系统生化段设施大修项目的请示》（浦废管〔2023〕10 号）收悉。根据局 2023 年预算安排，经研究，同意实施 2023 年黎明渗滤液站新建系统生化段设施大修项目，具体批复如下：

#### 一、项目实施内容

原则同意你中心上报的对黎明渗滤液站新建系统生化段大修。包括清理生化池、均质池的淤泥和沉渣、更换损坏的均质池提升泵、更换损坏和结垢堵塞的管路、清理射流曝气器堵塞的曝气头并进行养护、更换、修理保养生化系统的搅拌机、水泵、风机等设备、更换冷却塔内填料及整机养护、更换锈蚀损坏的电线、

电缆和就地控制箱、更换损坏溶氧仪、pH 计、液位计、压力表等仪表。

## 二、项目资金安排

原则同意按照你中心上报的项目总投资 50 万元，2023 年安排财政资金 20.56 万元。

你单位接文后，请根据我局相关规章制度，择优选择实施单位，尽快组织项目实施，同时抓好施工安全和质量管理，切实改善渗滤液站运行环境。项目完成后，及时报送审价审计。

特此批复。

浦东新区绿化和市容管理局

2023 年 2 月 28 日

（此件主动公开）

浦东新区绿化和市容管理局办公室

2023 年 2 月 28 日印发

上海市浦东新区生态环境局拟文稿

题目	关于同意实施 2023 年黎明渗滤液站新建系统生化段设施大修项目的批复		
发文文种	批复	密级	无
发文文头	上海市浦东新区绿化和市容管理局	发文字号	39
电子发送		保密期限	
公文属性	主动公开		
签发意见	同意发。{薛加良[2023/2/28 16:32:35]}		
分管领导审核			
复核意见	已核。请加良同志审核并签发。{高瑞莲[2023/2/28 15:25:36]}		
主送	浦东新区废弃物管理事务中心		
抄送			
核稿意见	已核。{徐小花[2023/2/28 14:44:47]}		
主题词			
会签			
处室审稿	拟同意。{高文安[2023/2/28 14:04:05]}		
传阅意见			
备注	已同意公文属性为：主动公开{高文安[2023/2/28 14:04:05]} 已同意公文属性为：主动公开{高瑞莲[2023/2/28 15:25:36]} 已同意公文属性为：主动公开{薛加良[2023/2/28 16:32:35]}		
拟稿人李亚军      校对      监印			

日期 2023-02-28      份数 4