

417	2023	611
	1	7

Q 256

001

上海市浦东新区绿化和市容管理局

浦绿容〔2023〕146号

关于惠南镇红光村“城中村”地块改造项 A7-1a 公共绿地项目工程初步设计方案的批复

上海建工惠城置业发展有限公司：

你单位《关于上报惠南镇红光村“城中村”地块改造项目 A7-1a 公共绿地项目工程初步设计的请示》（沪建惠城置〔2023〕14号）收悉。经研究，审核意见如下：

一、工程范围及规模

本项目位于上海市浦东新区惠南镇，东至 A7-1b 地块，西至政海路，南至 A7-3 地块，北至拱乐路，用地面积约 7090 平方米（以实测为准），规划用地性质为公共绿地。

二、工程建设内容

本项目主要建设内容包括土方工程、绿化种植、园路地坪及相关配套工程。

三、总体设计

（一）本绿地工程根据上位规划以“霜染林柏，运动公园”

为设计主题，设计以整体性为原则，简洁、现代为理念，与周边环境协调，注重生态和景观效果，以自然式布局，打造集休闲运动为一体的绿化景观。总体定位符合地块特点及绿地的设计要求。

（二）本工程主要经济技术指标如下：总用地面积 7090 平方米。绿化种植面积 5880.7 平方米，占总面积 82.9%，园路及铺装场地面积 1209.3 平方米，占总面积 17.1%，总体经济指标符合《城市绿地设计规范》要求。

四、工程设计

原则同意本项目初步设计内容。

（一）种植设计

休闲绿地区域：以当地总体生态系统为框架，尊重地带性植被景观，打造具有地方特色的绿色空间。苗木选择上，沿主园路增加观花乔木，兼顾道路观景体验，形成该绿地鲜明特色；

门球场与儿童活动场地区域：活动广场周围以观花乔木结合观花地被，不可配置有毒、有刺植物；

本工程彩化植物占总植物量比大于 70%。主要特色树种为乐昌含笑、朴树、乌桕、四季桂、枇杷、早樱等。

（二）竖向设计

竖向设计应满足植物生态习性 & 排水要求，现状场地应与周边市政道路标高顺接，结合场地的地形特点、平面功能布局，宜就地平衡土方。

（三）园路广场

绿地内设置一条 1.5-2 米宽主园路，采用透水混凝土，并结合绿道设计。儿童活动区域采用 EPDM 安全地垫，门球场按规范设计。

（四）给排水

绿地内雨水按照道路坡度排至市政道路，市政道路雨水排入就近道路排水系统。绿地灌溉采用市政养护汽油泵抽水浇灌。

（五）电气及照明

保障必要的照明系统，园灯设计应与周边环境相协调，照明灯应采用节能灯具。

五、其他

（一）绿地内应按规范设置座椅、植物铭牌、垃圾桶、标识系统。

（二）其他请按照专家审查意见进一步优化设计，未尽事宜按有关规定执行。

（三）绿地建成后应经绿化部门进行公共绿地（防护绿化）验收后方可对外开放。

特此批复。

浦东新区绿化和市容管理局

2023年7月28日



（此件主动公开）

浦东新区绿化和市容管理局办公室

2023年7月31日印发

上海市浦东新区生态环境局拟文稿

题目	关于惠南镇红光村“城中村”地块改造项目 A7-1a 公共绿地项目工程初步设计方案的批复		
发文文种	批复	密级	一般
发文文头	上海市浦东新区绿化和市容管理局	发文字号	146
电子发送		保密期限	
公文属性	主动公开		
签发意见	同意发。{刘军[2023/7/28 9:11:01]}		
分管领导审核			
复核意见	已核。请刘军同志审核并签发。{高瑞莲[2023/7/27 13:47:07]}		
主送	上海建工惠城置业发展有限公司		
抄送			
核稿意见	已核。{徐小花[2023/7/27 11:14:14]}		
主题词			
会签			
处室审稿	拟同意。{赵文章[2023/7/26 15:37:41]}		
传阅意见			
备注	已同意公文属性为：主动公开{赵文章[2023/7/26 15:37:41]} 已同意公文属性为：主动公开{高瑞莲[2023/7/27 13:47:07]} 已同意公文属性为：主动公开{刘军[2023/7/28 9:11:01]}		
拟稿人唐艺铭 校对 监印			

日期 2023-07-26

份数 5

绿化