

# 上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2022）55号

## 关于报送康桥路雨水泵站新建工程 初步设计概算的函

浦东新区发展和改革委员会：

康桥路雨水泵站新建工程已由你委以沪浦发改城〔2021〕832号文件批准工程可行性研究报告，并已组织完成初步设计评审工作。现根据工可批复要求，将本工程初步设计概算报你委审批。

康桥路雨水泵站新建工程位于浦东新区北蔡御桥社区Z00-0902单元NH015-03地块，东、南至NH015-04地块，西至咸塘港，北至康桥路，用地面积约2709 m<sup>2</sup>（以实测为准）。泵站建设规模19.8立方米/秒，雨水经提升后排入咸塘港。泵站服务范围西起咸塘港、东至盐船港、南起外环高速、北至规划用地范围线，总服务面积约为1.90km<sup>2</sup>。初雨调蓄池的服务范围同雨水泵站服务范围，建设规模5300立方米，接入康桥路污水管。

建设内容主要包括雨水泵房（含开关站）土建工程，初期雨

水调蓄池工程，进水管、出水箱涵工程，工艺、机电、通风、除臭等设备安装工程，站内道路、绿化等室外总体工程，垃圾房等附属工程，以及国有土地回收、管线搬迁等前期工作。

本项目由上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

本工程初步设计概算投资为 29993.26 万元，其中建安费 21493.56 万元，工程建设其他费用为 4097.73 万元，预备费为 1279.56 万元，前期费 3122.41 万元。项目所需资金由新区财力安排。

特此致函。

附件：

- 1、《关于康桥路雨水泵站新建工程可行性研究报告的批复》  
(沪浦发改城[2021]832 号)
- 2、《康桥路雨水泵站新建工程初步设计概算》

上海市浦东新区生态环境局

2022 年 7 月 29 日



查看流转情况| 查看流程图

## 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿

题 目	关于报送康桥路雨水泵站新建工程初步设计概算的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2022〕0055号
公文属性	免于公开		
免于公开理由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	关于报送康桥路雨水泵站新建工程初步设计概算的函.docx (15KB)		下载文件
附 件	康桥泵站概算.pdf (1505KB)		下载文件
	2.2 沪浦发改城【2021】832号 关于康桥路雨水泵站新建工程可行性研究报告的批复.pdf (224 KB)		下载文件
基建中心	已核。 { 葛春平 [2022-07-23 13:09:29] }		
审 核	已核。 { 王兴汉 [2022-07-22 08:57:04] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室	已核。 { 胡旭 [2022-07-28 13:02:52] }		
审 核	拟同意上报。 { 吴梅 [2022-07-26 14:02:13] }		
计 财 处			
审 核			
行业分管局领导			
审 核			
分管局领导审核并签发	已核。 { 黄海华 [2022-07-29 11:47:32] }		
备 注			
主 题 词	康桥路雨水泵站 初步设计 概算 函		
拟稿人	姚晓阳	校 对	陈莉
日 期	2022-07-21	监 印	
		份 数	12

打印表单

传阅

关注

关闭