

上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2023）16号

关于报送金杨初期雨水调蓄池建设工程 项目建议书的函

浦东新区发展和改革委员会：

根据上海市水务局关于《浦东新区城镇雨水排水规划（2020-2035年）》行业意见的通知（沪水务【2021】454号），至“十四五”期末，浦东新区初雨调蓄池规模应达到25万立方米。为推进《浦东新区外环以内排水系统规划（2020-2035）》近期建设任务的需要，贯彻落实浦东新区“十四五”期末完善排水系统的需要，改善和保护马家浜水环境质量、贯彻落实上海市《水污染防治行动计划实施方案》的需要，我局拟实施金杨初期雨水调蓄池建设工程，并已组织编制完成项目建议书，现报你委审批。

本工程调蓄池位于金杨雨水泵站南侧，金工路、马家浜西南角，规划用地面积约为2049平方米。

主要建设内容为：1、新建金杨初期雨水调蓄池 1 座，调蓄池规模 4196 立方米；2、改造金杨雨水泵站格栅井，在格栅井内格栅后侧墙增加调蓄池进水闸门；3、新建 DN1500 调蓄池进水管，由金杨雨水泵站进水格栅井至新建金杨初雨调蓄池；4、新建 DN300 出水放空管接至金桥路污水干管；5、绿化、道路、围墙、驳岸等设施拆除及恢复。

本项目由上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

本项目总投资 9943.35 万元，其中建安费 7763.11 万元；工程建设其他费用 1276.30 万元；预备费 903.94 万元。项目所需资金由新区财力安排。（总投资暂不包含前期工程费，待工可阶段完善相关费用）

特此致函。

附件：金杨初期雨水调蓄池建设工程项目建议书

上海市浦东新区生态环境局

2023 年 3 月 14 日



查看流转情况 | 查看流程图

上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿

题 目	关于报送金杨初期雨水调蓄池建设工程项目建议书的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2023〕0016号
公文属性	免于公开		
免于公开理由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	关于报送金杨初期雨水调蓄池建设工程项目建议书的函(1).docx (17KB)		[下载文件]
附 件	金杨初期雨水调蓄池建设工程项建书文本.pdf (4231KB)		[下载文件]
基建中心	已核。 { 葛春平 [2023-03-06 10:42:24] }		
审 核	已核。 { 王兴汉 [2023-03-03 16:10:50] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室	已核。 { 胡旭 [2023-03-09 13:07:50] }		
审 核	已核。 { 马冬梅 [2023-03-07 10:14:03] }		
计财处			
审 核			
行业分管			
局领导			
审 核			
分管局领导	已核。 { 黄海华 [2023-03-14 11:23:37] }		
审核并签发			
备 注			
主 题 词	金杨，调蓄池，项建书，函		
<div>拟稿人 姚晓阳 校 对 陈莉 监 印</div> <div>日 期 2023-03-03 份 数 12</div>			