

417	2023	583
	1	7

0180

001

# 上海市浦东新区绿化和市容管理局

浦绿容〔2023〕103号

## 关于上海国际旅游度假区西片区横沔镇 单元 01-02、02-03 地块绿地工程 初步设计方案的批复

上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司：

你单位《关于上海国际旅游度假区西片区横沔镇单元 01-02、02-03 地块绿地工程初步设计的请示》（度假区横沔〔2023〕7 号）收悉。经研究，审核意见如下：

### 一、工程范围及规模

本项目位于上海市国际旅游度假区西片区横沔城镇单元，其中 01-02 地块东至横沔路，西至规划横沔城镇单元范围西端，南临盐船港，北临 01-01 规划住宅用地；02-03 地块东至 02-02 规划住宅用地，西至横沔路，南临盐船港，北临 02-01 规划住宅用地。总用地面积 2502.2 平方米（以实测为准），为城市公共绿地。

## 二、工程建设内容

本项目主要建设内容包括地形土方、绿化种植、园路广场、电气工程、给排水工程、城市家具小品及其配套工程。

## 三、总体设计

(一)本绿化工程设计定位为人与自然协调的滨水绿地景观。地块紧邻盐船港与居住区，在生态基础上融入一定的活动功能，以园路为主，局部沿园路加休憩座椅，满足周边居民日常锻炼及休闲散步需求。

(二)本工程主要经济技术指标如下：总用地面积 2502.2 平方米。其中陆地面积 2462.6 平方米，现状水体面积 39.6 平方米。绿化种植面积 1851.2 平方米，占陆地面积 75.18%，园路及铺装场地面积 611.4 平方米，占陆地面积 24.82%，总体经济指标符合《城市绿地设计规范》要求。

## 四、工程设计

原则同意本项目初步设计内容。

### (一) 种植设计

以现状乔木为基底，北侧沿园路打造秋季色叶景观，南侧滨河种植墨西哥落羽杉搭配垂柳等柔性乔灌木，营造自然野趣的景观风貌，形成多层次的水岸空间。

本工程彩化植物占总植物量比大于 70%。主要特色树种为垂柳、墨西哥落羽杉、桂花、木芙蓉、垂丝海棠等。

### (二) 竖向设计

竖向设计应满足植物生态习性要求，现状场地应与周边市政

道路标高顺接，结合场地的地形特点、平面功能布局，宜就地平衡土方。

### **（三）园路铺装**

园路及局部休憩地坪采用透水混凝土砖，台阶采用仿石砖，整体色调需统一。

### **（四）给排水**

绿地内雨水按照道路坡度排至市政道路，市政道路雨水排入就近道路排水系统。绿地灌溉建议采用市政养护汽油泵抽水浇灌。

### **（五）电气及照明**

保障必要的照明系统，园灯设计应与周边环境相协调。

## **五、其他**

（一）绿地内应按规定设置植物铭牌、标识系统。

（二）绿地建成后应经绿化部门进行公共绿地（防护绿化）验收后方可对外开放。

特此批复。

浦东新区绿化和市容管理局

2023年5月29日

（此件主动公开）

浦东新区绿化和市容管理局办公室

2023年5月30日印发



## 上海市浦东新区生态环境局拟文稿

题目	关于上海国际旅游度假区西片区横沔镇单元 01-02、02-03 地块绿地工程初步设计方案的批复		
发文文种	批复	密级	一般
发文文头	上海市浦东新区绿化和市容管理局	发文字号	103
电子发送		保密期限	
公文属性	主动公开		
签发意见	同意发。{刘军[2023/5/29 14:02:18]}		
分管领导审核			
复核意见	已核。请刘军同志审核并签发。{高瑞莲[2023/5/26 16:02:17]}		
主送	上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司		
抄送			
核稿意见	已核。{徐小花[2023/5/26 14:44:36]}		
主题词			
会签			
处室审稿	拟同意。{赵文章[2023/5/26 12:35:54]}		
传阅意见			
备注	已同意公文属性为：主动公开{赵文章[2023/5/26 12:35:54]} 已同意公文属性为：主动公开{高瑞莲[2023/5/26 16:02:17]} 已同意公文属性为：主动公开{刘军[2023/5/29 14:02:18]}		
拟稿人唐艺铭      校对      监印			

日期 2023-05-26

份数 5