

417	2023	423
	1	9

094  
500  
001

# 上海市浦东新区水务局

浦水务〔2023〕50号

## 关于同意调整惠南镇 2021 年生态清洁小流域 综合整治工程部分工程内容的批复

惠南镇人民政府：

你镇上报的《关于调整惠南镇 2021 年生态清洁小流域综合整治工程部分工程内容的请示》（惠府〔2023〕17 号）及相关资料收悉，经研究，同意你镇提出的调整内容。

一、原则同意远东 24 组一支河新增 2 座箱涵；扇子河取消箱涵 1 座，增加永久拉森 IV 型钢板桩，长度 20m；海沈 3 组五支河桥梁跨径组合由 3 跨 18m 调整为单跨 10m；海沈 12 组三支河增加木桩护岸 58m，增加箱涵 1 座；海沈 1-10 组河新增 D 型插板桩护岸 84.3m，取消汀步道 292m；海沈 17 组一支河调减 C1 型护岸结构 57m，增加 D 型护岸结构 57m；海沈 22 组二支河新增人行桥 1 座，增加 B 型塑钢板桩护岸 66.8m；黄家路港增加 D 型插板桩护岸 37m，取消箱涵 1 座；桥北 3 组六支河增加 D 型插板桩护岸 35m，增加 A3 型木桩 30m，新增 1 座箱涵；桥北 25 组一支河取消箱涵 1 座，取消 D

ESL	ESOL	712
Q	I	

型插板桩结构和仿竹栏杆 63m；桥北 9 组二支河 54mB 型景观板桩结构调整为 D 型插板桩结构；马弄堂港、桥北 11 组一支河、瞿家路港各增加 B 型护岸结构 90m；桥北 25 组八支河新增箱涵 1 座，人行步道增加特色景观工程 1893 平方米；北新村河减少 C 型护岸结构 404m，增加 B 型护岸结构 279m，增加防护栏杆 334 米。

二、工程内容调整后，工程费用和二类费用最终按照审价审计据实结算。

接批复后，请你镇按工程建设管理要求，抓紧项目施工，规范项目管理，严控项目投资，确保早日发挥投资效益。

特此批复。



(此件主动公开)

抄送：区财政局。

上海市浦东新区水务局办公室

2023年3月24日印发



## 上海市浦东新区生态环境局拟文稿

题目	关于同意调整惠南镇 2021 年生态清洁小流域综合整治工程部分工程内容的批复		
发文文种	批复	密级	一般
发文文头	上海市浦东新区水务局	发文字号	J0
电子发送		保密期限	
公文属性	主动公开		
签发意见	同意发。{刘贵平[2023/3/22 12:23:46]}		
分管领导审核			
复核意见	已核。请贵平同志审核并签发。{高瑞莲[2023/3/22 9:51:07]}		
主送	惠南镇人民政府		
抄送	区财政局		
核稿意见	已核。{徐小花[2023/3/22 9:10:25]}		
主题词			
会签			
处室审稿	拟同意{张茫[2023/3/21 17:32:43]}		
传阅意见			
备注	已同意公文属性为：主动公开{张茫[2023/3/21 17:32:43]} 已同意公文属性为：主动公开{高瑞莲[2023/3/22 9:51:07]} 已同意公文属性为：主动公开{刘贵平[2023/3/22 12:23:46]}		
拟稿人吉剑锋      校对      监印			

日期 2023-03-21

份数 6