

上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2023）8号

关于报凌兆排水系统初期雨水治理工程 可行性研究报告的函

上海市浦东新区发展和改革委员会：

凌兆区域排水系统初期雨水治理工程已由你委以沪浦发改城【2022】564号批准立项，同意建设。根据立项批复，我局已组织编制完成本项目工程可行性研究报告，现报你委审批。

本工程为调蓄初期雨水调蓄池工程，在长清路三林路西南角浦东电影广场内，规划尺寸约58m*68m，用地面积约4022m²，调蓄规模为10800立方，服务面积约2.66平方公里。

本项目建设内容为：新建凌兆初期雨水调蓄池1座，调蓄池规模10800m³；新建DN1600进水管道，管长约20m；新建凌兆初期雨水调蓄池放空管，管径为DN600，就近接至长清路现状

DN600 污水管道，管长约 60m。并包含工艺、机电、通风、除臭等设备安装工程；站内道路、绿化等室外总体工程，垃圾房等附属工程；施工便道、绿化、道路、围墙等设施拆除及恢复。

本项目由上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

总投资 22579.32 万元，其中：建安费 14560.25 万元；工程建设其他费用 1934.29 万元；预备费 1319.56 万元，前期工程费 4765.22 万元。，项目所需资金由新区财力安排。

特此致函。

附件：

- 1、《关于凌兆排水系统初期雨水调蓄池建设工程项目建议书的批复》（沪浦发改城【2022】564 号）
- 2、凌兆排水系统初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告

上海市浦东新区生态环境局
2023 年 2 月 14 日



上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿

题 目	关于报凌兆排水系统初期雨水治理工程可行性研究报告的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2023〕0008号
公文属性	免于公开		
免于公开理由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	23.1.16关于报凌兆排水系统初期雨水治理工程可行性研究报告的函.docx (13KB) [📄 下载文件]		
附 件	(已压缩)凌兆排水系统初期雨水调蓄池建设工程-图集——.pdf (2646KB) [📄 下载文件]		
	(已压缩)凌兆排水系统初期雨水调蓄池建设工程-文本.pdf (1883KB) [📄 下载文件]		
基建中心 审 核	已核。 { 葛春平 [2023-02-07 09:18:45] }		
	已核。 { 王兴汉 [2023-02-02 13:56:59] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室 审 核	已核。 { 胡旭 [2023-02-10 15:23:52] }		
	已核。 { 马冬梅 [2023-02-08 10:59:54] }		
计 财 处 审 核			
行业分管 局领导 审 核			
分管局领导 审核并签发	已核。 { 黄海华 [2023-02-14 13:57:53] }		
备 注			
主 题 词	报送，凌兆，调蓄池，工可，函		
<div><div>拟稿人 姚晓阳</div><div>校 对 陈莉</div><div>监 印</div><div>日 期 2023-02-01</div><div>份 数 12</div></div>			