

306_3	2021	44
	4	8

浦东新区安监大队 2021 年涉氨制冷企业专项工作总结报告

根据《关于深化涉氨制冷企业安全生产专项整治的工作方案》的要求，区安监大队在全区开展了涉氨制冷企业专项整治工作，现将整治情况汇报如下：

在自查自改阶段，区安监大队第一时间将工作方案传达至各涉氨制冷企业，督促各企业对照要求开展隐患自查自改，对检查出的隐患，要采取有效措施落实整改。

在集中检查阶段，上海化工研究院有限公司根据区应急局提供的涉氨制冷企业名单，对全区 18 家涉氨制冷企业进行了集中隐患排查工作。此次排查共发现 9 家单位存在一般隐患 67 条。安监大队根据专家排查出的隐患及时督促企业整改落实，现已完成隐患整改 59 条，开具限期责令整改文书 1 份，立案 2 起，处罚单位：上海联合冷链物流有限公司（处罚单位+主要负责人），处罚金额 2.2 万元。

大队已要求尚未完成隐患整改的单位提交整改报告，制定整改方案，给出完成整改的时间点，下一步大队将继续跟踪督促企业完成隐患整改，确保此次专项整治工作取得实效。



编号: 0030115

责令限期整改指令书

沪浦应急(大队一科)责改(2021)0065号

上海联和冷链物流有限公司:

本机关于 2021 年 08 月 26 日检查时,发现你单位1、企业穿堂东南角安全出口被隔离区堵塞。2、液氨高压储罐紧急泄氨器手动阀门锈蚀无法打开。3、冷却塔最南侧风扇皮带损坏,检修平台锈蚀腐烂

的行为,违反了《上海市安全生产条例》第三十七条第(三)项

的规定,依据《上海市安全生产条例》第六十八条

的规定,现责令你(单位):

☐当场整改

☒于 2021 年 09 月 30 日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。

☐逾期不整改或达不到要求的,依法给予行政处罚;由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。如果不服本指令,可以依法在60日内向上海市浦东新区人民政府申请行政复议,或者在6个月内依法向上海市静安区人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

由
应
急
管
理
部
门
备
案

被检查单位负责人(签名):

曹一伟

时间:

14:20/2021.8.26

执法人员(签名):

张华

证号: 09000124049

赵延丽

证号: 1114000063



2021 年 08 月 26 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

装

订

线

机构代码: 3371101029

行政处罚决定书

第2120210404号

被处罚单位: 上海联和冷链物流有限公司

统一社会信用代码: 91310115MA1H90WM7X

地址: 泥城镇捷兴路211号

法定代表人(主要负责人): 李仁志

职务: 总裁

经查,你单位于2021年08月26日14时,你公司冷库穿堂东南角安全出口被隔离区堵塞,液氨高压储罐紧急泄氨器手动阀门锈蚀无法打开,冷却塔最南侧风扇皮带损坏,检修平台锈蚀腐烂,经查你公司未及时处理已发现的事故隐患的行为,(上述事实有以下证据证明:现场检查记录、现场照片、询问笔录),违反了《上海市安全生产条例》第三十七条第(三)项的规定,依据《上海市安全生产条例》第六十八条的规定,本机关决定对你单位作出以下行政处罚:罚款人民币贰万元整。(其中为罚款的,数额大写)

处以罚款的,罚款自收到本决定书之日起15日内缴至本市工商银行或者建设银行的具体代收机构,到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果你单位不服本处罚决定,可以依法在60日内向上海市浦东新区人民政府申请行政复议,或者在6个月内依法向上海市静安区人民法院提起行政诉讼,但本决定不停止执行,法律另有规定的除外。

逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。



2021年09月06日

(本文书一式四联:第一、二联交当事人,第三联送行政机关财务部门,第四联由行政机关存卷。)

由
行
政
机
关
存
卷

机构代码: 3371101029

行政处罚决定书

第2120210405号

被处罚人: 曹一波 身份证号: 310225198603314816 联系电话: 13601948200家庭住址: _____ 所在单位: 上海联和冷链物流有限公司职务: 安全经理 单位地址: 泥城镇捷兴路211号 邮政编码: _____

经查,你于2021年08月26日14时,你公司冷库穿堂东南角安全出口被隔离区堵塞,液氨高压储罐紧急泄氨器手动阀门锈蚀无法打开,冷却塔最南侧风扇皮带损坏,检修平台锈蚀腐烂,经查你公司未及时处理已发现的事故隐患的行为,(上述事实有以下证据证明:现场检查记录、现场照片、询问笔录),违反了《上海市安全生产条例》第三十七条第(三)项的规定,依据《上海市安全生产条例》第六十八条的规定,本机关决定对你作出以下行政处罚:罚款人民币贰仟元整。(其中为罚款的,数额大写)

处以罚款的,罚款自收到本决定书之日起15日内缴至本市工商银行或者建设银行的具体代收机构,到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果你不服本处罚决定,可以依法在60日内向上海市浦东新区人民政府申请行政复议,或者在6个月内依法向上海市静安区人民法院提起行政诉讼,但本决定不停止执行,法律另有规定的除外。

逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。



2021年09月06日

(本文书一式四联:第一、二联交当事人,第三联送行政机关财务部门,第四联由行政机关存卷。)

装

订

线

由
行
政
机
关
存
卷

编号:0001414

整改复查意见书

沪浦应急（大队一科）复查（2021）0045号

上海联和冷链物流有限公司：

本机关于2021年08月26日作出了限期整改的决定[沪浦应急（大队一科）责改（2021）0065号]经对你单位整改情况进行复查，提出如下意见：

1. 1、企业穿堂东南角安全出口被隔离区堵塞。2、液氨高压储罐紧急泄氨器手动阀门锈蚀无法打开。3、冷却塔最南侧风扇皮带损坏，检修平台锈蚀腐烂。（已整改）；（以下空白）

装

订

线

由
应
急
管
理
部
门
备
案

被复查单位负责人（签名）：

曹一强

时间：

2021.10.11

执法人员（签名）：

张源

证号：

09000124049

潘志

证号：

1114000045



2021年10月11日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。