

上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2023）21 号

关于报送 2023 年陆家嘴区域排水管道 修复完善工程总投资的函

浦东新区发展和改革委员会：

为保障新区道路的排水安全，消除交通安全隐患，根据 2022 年上海市河长制办公室《致浦东新区总河长的一封信》、《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的意见》（沪水务[2022]128 号）文件精神，我局拟实施 2023 年陆家嘴区域排水管道修复完善工程，项目技术方案已经区水务局批复。目前，我局已组织编制完成本项目投资估算，现转报你委审批。

一、项目范围

本项目拟对陆家嘴区域内白桦路（杨高路—锦绣东路）、百步街（滨江大道—陆家嘴环路）等 77 条段道路的市政雨污水管道及其附属排水设施实施修复和改造。

二、项目内容和工程量

（一）雨水主管 DN200-DN2400：其中点状原位固化修复 987 处，不锈钢双胀环修复 75 处，3S 模块法 13 处（19.5 米），紫外光原位固化修复 4267.1 米，主管翻排 83 米。

（二）雨水连管 DN150-DN400：非开挖修复 8152.5 米、连管翻排 6913.9 米。

（三）污水主管 DN225-DN1200：其中点状原位固化修复 684 处，紫外光原位固化修复 19234.6 米，主管翻排 820 米。

（四）新型雨水口：共更新成品塑料新型雨水口 7754 个/组，其中单篦 1972 个、双篦 2891 组（X2 个）。

（五）掘路和绿化修复：共翻挖、修复道路面积约 16871.25 平方米；破坏、修复绿化面积约 878.8 平方米。

三、项目费用

工程总投资 23923.31 万元，其中：工程费用 20242.82 万元；其他费用 2541.28 万元；预备费 1139.21 万元，所需费用由新区财力承担。

特此致函。

附件：

1. 《关于 2023 年陆家嘴区域排水管道修复完善工程技术方案的批复》（浦水务〔2023〕39 号）
2. 《2023 年陆家嘴区域排水管道修复完善工程技术方案及费用总投资报告》

上海市浦东新区生态环境局

2023 年 3 月 21 日

查看流转情况| 查看流程图

上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿			
题 目	关于报送2023年陆家嘴区域排水管道修复完善工程总投资的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2023〕0021号
公文属性	免于公开		
免于公开理由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	！关于报送2023年陆家嘴区域排水管道修复完善工程总投资的函.docx (16KB)		 下载文件
附 件	2023年陆家嘴区域排水管道修复完善工程技术方案及费用总投资报告202.pdf (931KB)		 下载文件
	关于2023年陆家嘴区域排水管道修复完善工程技术方案的批复.pdf (1059KB)		 下载文件
基建中心	已核。 { 葛春平 [2023-03-17 13:17:24] }		
审 核	已核。 { 王兴汉 [2023-03-17 11:57:06] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室	拟同意。 { 胡旭 [2023-03-20 14:43:51] }		
审 核	已核。 { 马冬梅 [2023-03-17 14:50:06] }		
计财处			
审 核			
行业分管			
局领导			
审 核			
分管局领导	已核。 { 黄海华 [2023-03-21 11:21:11] }		
审核并签发			
备 注			
主 题 词	陆家嘴区域，排水管道修复，总投资，函		
	拟稿人	姚晓阳	校 对 陈莉
	日 期	2023-03-17	监 印 份 数 12