

417	2023	509
	1	59

77 1375

001

上海市浦东新区水务局

浦水务〔2023〕162号

关于《关于告知浦东新区需修复市政消火栓情况的函》的复函

上海市浦东新区消防救援支队：

你队《关于告知浦东新区需修复市政消火栓情况的函》（浦消函〔2023〕46号）收悉。经会支队、各镇及水司现场核实，函复如下：

来函所列2633个故障消火栓清单中，涉及区级消火栓1958个，非区级消火栓675个，具体情况如下。

一、关于区级1958个消火栓

1、需专项维修的1133个，已安排维修计划。其中393个已开展维修工作，剩余消火栓督促供水企业及早维修。

2、无需专项维修的825个：现场核实正常无需维修的513个、编号重复的36个、因管网切换已废除或无法维修的214个、现场

核实发现该地无消火栓或消火栓未验收的 57 个、因道路施工等无法维修的 5 个。

二、关于非区级 675 个消火栓

镇级消火栓 670 个，机场保税区 5 个，已下发各街镇或保税区进行核实，并督促落实维修工作。

特此致函。



(此件免于公开)

上海市浦东新区水务局办公室

2023年12月18日印发

上海市浦东新区生态环境局拟文稿

题目	关于告知浦东新区需修复市政消火栓情况的复函		
发文文种	函	密级	一般
发文文头	上海市浦东新区水务局	发文字号	162
电子发送		保密期限	
公文属性	免于公开		
签发意见	同意发。{刘贵平[2023/12/14 10:48:23]}		
分管领导审核			
复核意见	拟同意，请贵平同志签发。{龚叶丹[2023/12/12 17:39:07]}		
主送	上海市浦东新区消防救援支队		
抄送			
核稿意见	已核。请叶丹同志审。{刁少磊[2023/12/12 9:45:05]}		
主题词			
会签			
处室审稿	拟同意。{王玉娥[2023/12/11 14:33:11]}		
传阅意见			
备注	区消防部门来函所提及 2633 个消火栓已经核实梳理，分类处置。拟复函处置情况，妥否。{聂秋月[2023/12/11 9:27:49]} 已同意公文属性为：免于公开{王玉娥[2023/12/11 14:33:11]} 已同意公文属性为：免于公开{龚叶丹[2023/12/12 17:39:07]} 已同意公文属性为：免于公开{刘贵平[2023/12/14 10:48:23]}		
拟稿人聂秋月 校对 监印			

海溪

日期 2023-12-11

份数 4