

上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2022）149 号

关于报送绿川初期雨水调蓄池建设工程 可行性研究报告的函

浦东新区发展和改革委员会：

绿川初期雨水调蓄池建设工程已由你委以沪浦发改城【2022】628 号批准立项，同意建设。根据立项批复，我局已组织编制完成本项目工程可行性研究报告，现报你委审批。

本工程调蓄池位于高青路博华路路口西南角，规划北蔡楔形绿地内，规划用地面积为 2804.5m²。

本项目建设内容为：新建绿川初期雨水调蓄池 1 座，调蓄池规模 7300 m³；新建 DN1800 初雨截流进水管，长度约 20m；新建初期雨水调蓄池放空管，管径为 DN500，出水向东接至博华路拟建污水管，长度约 35m；及相关配套附属工程。

本项目由上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

本项目估算总投资：11325.36 万元，其中：建安工程费用 8858.03 万元，工程建设其他费用 1409.09 万元，预备费 821.37 万元，前期费 236.87 万元，项目所需资金由新区财力安排。

特此致函。

附件：

- 1、《关于绿川初期雨水调蓄池建设工程项目建议书的批复》 沪浦发改城【2022】628 号
- 2、绿川初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告



上海市浦东新区生态环境局

2022 年 11 月 14 日



查看流转情况| 查看流程图

上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿

题 目	关于报送绿川初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2022〕0149号
公文属性	免于公开		
免于公开理由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	关于报送绿川初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告的函.docx (15KB)		 下载文件
附 件	绿川初期雨水调蓄池建设工程工可-20220914.pdf (9057KB)		 下载文件
基建中心 审 核	已核。 { 葛春平 [2022-11-03 14:35:46] } 已核。 { 王兴汉 [2022-11-03 08:28:05] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室 审 核	已核。 { 胡旭 [2022-11-08 12:33:57] } 已核。 { 马冬梅 [2022-11-07 09:54:30] }		
计财处 审 核			
行业分管 局领导 审 核			
分管局领导 审核并签发	已核。 { 黄海华 [2022-11-14 15:19:30] }		
备 注			
主 题 词	绿川，初期雨水，调蓄池，工可，函		
拟稿人	姚晓阳	校 对	陈莉
日 期	2022-10-31	监 印	份 数 12

打印表单

传阅

关注

关闭