

349	2022	34
	1	8

001

浦东新区文物保护管理所阅（办）文单


文件名称：

关于惠南张氏宅（张兰生）抢险加固设计方案的批复（代拟稿）、申请和会议纪要

关于北街黄氏宅（北街382-386号）抢险加固工程立项及设计方案的批复（代拟稿）、请示和会议纪要

关于新场潘氏南宅抢险加固工程立项及设计方案的批复（代拟稿）、请示和会议纪要

关于傅家玫瑰天主堂保护修缮工程立项及设计方案的批复（代拟稿）、申请和会议纪要

来文单位	地文科		文号	
收文日期	2022.8.22	编号	文件类别（密级）	
副职领导 意见	朱建华 8.22			
	1长 8.22			
主要领导 意见	 8/22			
<p>办结情况：</p> <p>办公室（签名）：</p>				

关于同意傅家玫瑰天主堂保护修缮工程

立项及设计方案的批复

（代拟稿）

天主教上海教区：

你们《关于浦东大道 1115 号傅家玫瑰天主堂保护修缮立项及设计方案审批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意傅家玫瑰天主堂保护修缮工程的立项请求。

二、原则同意由上海建筑装饰（集团）设计有限公司设计并报送的设计方案。

三、对傅家玫瑰天主堂的保护修缮设计方案提出以下意见：

（一）原则同意设计单位提出的抬升方案，但应补充结构卸解具体措施，优化完善实施方案。

（二）建筑类型应修改为“宗教建筑”。

（三）对钟楼的历史原貌做进一步研究，进一步深化、细化复原方案。根据钟楼的高度和现有建筑的比例关系，复核钟楼标高。

（四）建筑及结构病害的检测与现场勘察应进一步深化细化，完善结构修缮设计方案。室外排水管道与市政管网接口标高应进一步核实。

（五）屋面应当恢复小青瓦构造做法，并补充椽子、檐口脊饰、山墙、屋脊等的细节及做法。

四、根据专家评审意见进一步完善设计方案，做好本次修缮工程的相关工程资料及档案管理，并按《文物保护工程管理办法》第二十三条规定做好竣工验收。

上海市浦东新区文化体育和旅游局

2022年8月15日