

浦东新区文物保护管理所阅（办）文单

文件名称：  
关于惠南张氏宅（张兰生）抢险加固设计方案的批复（代拟稿）、申请和会议纪要 ✓  
关于北街黄氏宅（北街382-386号）抢险加固工程立项及设计方案的批复（代拟稿）、请示和会议纪要  
关于新场潘氏南宅抢险加固工程立项及设计方案的批复（代拟稿）、请示和会议纪要  
关于傅家玫瑰天主堂保护修缮工程立项及设计方案的批复（代拟稿）、申请和会议纪要

来文单位	地文科		文号	
收文日期	2022. 8. 22	编号	文件类别（密级）	

副职领导 意见	朱迪华 8.22
	1长 8.22
主要领导 意见	8/22

办结情况：

办公室（签名）：

# 关于同意惠南张氏宅（张兰生）抢险加固 设计方案的批复 （代拟稿）

上海浦东发展集团房屋管理有限公司：

你们《关于惠南张氏宅（张兰生）抢险加固设计方案审批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、我局于2022年2月15日已同意惠南张氏宅（张兰生）抢险加固工程的立项申请并下达批复（浦文体旅游〔2022〕18号）。

二、原则同意由上海创物建筑设计有限公司设计并报送的设计方案。

三、对惠南张氏宅（张兰生）抢险加固设计方案提出以下意见：

（一）应对勘察报告中关于青砖的强度进一步校检并予以修正。

（二）应对屋面檩条等的支撑要求、墙体砌筑时窗洞的位置、墙体的粉刷做法等进行明确。

（三）应采用传统方式加固干裂木构件。

四、应根据专家评审意见进一步完善设计方案，做好本次修缮工程的相关工程资料及档案管理，并按《文物保护工

程管理办法》第二十三条规定做好竣工验收。

上海市浦东新区文化体育和旅游局

2022年8月19日