



CHEX LIFTKEURINGEN
PRINS MAURITSLAAN 33 | 1171 LP BADHOEVEDORP
T 020 667 42 09
INFO@CHEX.NL | WWW.CHEX.NL | KvK 34237905
AANWIJZINGSBESCHIKKING 2023-0000418936

RAPPORTAGE

CER III Master Holdco S. à.r.l.
p/a Schep Vastgoedmanagers
Postbus 612
2700 AP Zoetermeer

DATUM 26 september 2024
KEURINGSDATUM 25 september 2024
DOSSIERNUMMER 1021490
KOPIE LVA Liftadvies B.V.; Elite liften en roltrappen B.V.
INSPECTEUR Maja Przerada - 06-21333376
MEETMIDDELEN -
ONDERWERP Periodieke keuring personenlift, nr. onderhoudsfirma L0303 , Johan David Zocherstraat 114-168, 2272 SM Voorburg

Geachte relatie,

Bovengenoemde installatie heeft op de genoemde datum een keuring ondergaan. De gehele installatie is gekeurd en beproefd aan de hand van een checklist, welke in het archief van Chex Liftkeuringen is opgeslagen. Het resultaat van deze keuring is dat de gehele installatie is **afgekeurd**. De installatie mag niet meer in gebruik zijn. Bij de keuring zijn de volgende opmerkingen gemaakt:

Opmerkingen van technische aard

- | | | |
|------|----------|---|
| 0010 | (Afkeur) | De noodeindschakelaar schakelt niet voordat de kooi beneden de buffers raakt. |
| 0089 | (Afkeur) | De brandweerschakeling functioneert niet correct. Dit betreft: De brandweer schakeling werkt als een brandweer melding. |
| 0154 | (Afkeur) | De noodevacuatie is niet werkzaam. |
| 0276 | | Het grendel / deurcontact verbreekt zodra er aan de schachtdeur in zijn openingsrichting wordt getrokken terwijl de deur is vergrendeld. Dit betreft de volgende stopplaats (en). Etage: 2 en 3. |
| 0423 | | Het hierna benoemde contact(en) wordt niet overbrugd door de tornbesturing. Dit betreft: Het vangcotact en het snelheidsbegrezercontact. |

Opmerkingen van bouwkundige aard

Geen opmerkingen

Opmerkingen van Arbotechnische aard

Geen opmerkingen

De keuring betreft een periodieke keuring (Schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften in de gebruiksfase 2018 versie 7, bijlage B en/of B1, WWBL art. 18 lid 5, 6 en 7. Document Chex P.4.5).

Indien hierboven opmerkingen zijn vermeld, dan moet de opmerking gemarkeerd met 'afkeur' voor de herkeuring worden verholpen. De overige opmerkingen moeten uiterlijk voor de eerstvolgende periodieke keuring verholpen zijn.

Door een belanghebbende kan, met betrekking tot dit besluit, een bezwaarschrift ingediend worden. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaar worden ingediend bij Chex Liftkeuringen BV. In het bezwaarschrift moet gemotiveerd worden aangegeven waarom het gegeven besluit niet juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van het bestreden besluit toe te voegen. Zie hiertoe het reglement 'klachten en bezwaren' op de website.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit rapport dan kunt u deze stellen aan de inspecteur welke bovenaan het rapport is genoemd. De factuur wordt separaat verstuurd.

Wij vertrouwen erop u met deze rapportage zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Hoogachtend,



Harold van Vuure
Directeur