



0007-25

Curitiba, 28 de Abril de 2025

De Amorim Mineradora

Telefone: (41) 3373-2155

Celular: (41) 98466-4022

usina@deamorim.com.br

Contato: Alessandro

Estamos enviando proposta referente ao serviço emergencial executado em cabine de alta tensão, seccionamento e teste de tensão após religa de Copel.

Equipamento: Disjuntor de média tensão

Marca: ----

Potência: 15 kV

Número: ----

Primário: 13.800 Volts

Secundário: 380 Volts

Obra

Endereço: Colônia Matos, Mandirituba PR

CEP: 83800-000



Serviços Executados

- Aferição de ausência de tensão em A.T.
- Abertura de disjuntor de média tensão.
- Aferição de cabeamento na rede.
- Fechamento de disjuntor de média tensão.
- Aferição de tensão em B.T.



Prazo e condições

Valor: R\$: 380,00 (trezentos e oitenta reais)

Data do serviço: 28/04/2025

Horário dos serviços: 19:00h até 21:30h

Forma de pagamento: Boleto à vista ou Pix

Observações

- Sugere-se uma preventiva de testes na cabine de entrada com a aferição de todos os equipamentos e cabos instalados.

Responsável técnico:

Vagner Correia: (41) 98756-6625

Mateus Matos: (41) 99646-9765

E-mail: inversa@inversasolucoes.com.br