



0006-25

Curitiba, 06 de Abril de 2025

De Amorim Mineradora

Telefone: (41) 3373-2155

Celular: (41) 98466-4022

usina@deamorim.com.br

Contato: Alessandro

Estamos enviando proposta referente ao serviço emergencial executado em cabine de alta tensão, seccionamento, manobra de cabo mufla, abertura e fechamento de chave Mateus, proteção e bloqueio de rede A.T.

Equipamento: Entrada de mufla

Marca: ----

Potência: 15 kV

Número: ----

Primário: 13.800 Volts

Secundário: 380 Volts

Obra

Endereço: Colônia Matos, Mandirituba PR

CEP: 83800-000

INVERSA@INVERSASOLUCOES.COM.BR



Serviços Executados

- Aferição de ausência de tensão em A.T.
- Abertura de chave Mateus.
- Bloqueio e aterramento de rede A.T.
- Mufla H2 cortada e reconectada a rede.
- Rede desbloqueada e retirada do aterramento.
- Fechamento de chave Mateus.
- Cabo mufla H2 apresentando curto.
- Abertura de chave Mateus.
- Inspeção dos cabos.
- Reenergização sem sucesso (cabo em curto).



Prazo e condições

Valor: R\$: 800,00 (oitocentos reais)

Data do serviço: 06/04/2025

Horário dos serviços: 16:15h até 19:00h

Forma de pagamento: Boleto à vista ou Pix

Observações

- Ao tentar reenergizar a rede após refazer ponta de mufla H2, a mesma apresentou repetida ruptura não sendo possível fazer a troca pelo cabo reserva pois a Copel não havia desligado os grampos GLVs da rede, tornando impossível reestabelecer a energia, deixamos a rede aberta desenergizada por precaução de abertura de arco elétrico e queima de equipamentos.
- Sugere-se uma preventiva de testes na cabine de entrada com aferição de todos os equipamentos e cabos instalados, para sabermos a real gravidade da causa da ruptura do cabo.

Responsável técnico:

Vagner Correia: (41) 98756-6625

Mateus Matos: (41) 99646-9765

E-mail: inversa@inversasolucoes.com.br