

국어 독서 · 해설편

국어 · 독서 · SKY 멘토 × AI(openai) 협업 출제 · v-auto

SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 국어 독서 해설편

정답표

문항 난이도 정답

- | | | |
|---|----|---|
| 1 | 기본 | ③ |
| 2 | 기본 | ② |
| 3 | 심화 | ④ |
| 4 | 기본 | ② |
| 5 | 심화 | ② |
| 6 | 킬러 | ③ |

1 번 해설

정답근거

글은 평균 배출계수와 한계 배출계수의 정의, 쓰임, 한계를 비교하며 전력 소비의 탄소 영향을 목적에 따라 다르게 평가해야 한다고 설명한다. 따라서 중심 내용은 ③이다.

오답분석

- ① 석탄 발전 퇴출 자체가 중심 논제가 아니다.

- ② 인증서 거래의 비용 절감 원리를 설명한 글이 아니다.
- ④ 송전망 혼잡은 일부 조건으로 언급될 뿐, 전국 단위 가격 통일을 주장하지 않는다.
- ⑤ 글은 배출량 산정의 필요성을 오히려 강조한다.

연관개념

수능 독서에서 두 개념이 대비될 때는 ‘정의-용도-한계’를 표로 정리하면 중심 내용을 빠르게 파악할 수 있다.

메타인지

선지를 고를 때 특정 사례에 끌리지 말고, 글 전체를 관통하는 질문이 무엇인지 먼저 확인해야 한다.

2 번 해설

정답근거

한계 배출계수는 총배출량이 가장 많은 발전기가 아니라, 특정 시점에 수요 변화에 맞추어 출력을 조정하는 발전기에 의해 좌우된다. 따라서 ②가 일치하지 않는다.

오답분석

- ① 첫 문단에서 평균 배출계수는 배출 책임 비교에 유용하다고 했다.
- ③ 셋째 문단에서 연간 매칭 방식은 낮의 재생에너지로 밤 소비를 상쇄할 수 있다고 했다.
- ④ 넷째 문단에서 시간별 매칭만으로 충분하지 않고 추가성·송전망 혼잡을 고려해야 한다고 했다.
- ⑤ 마지막 문단에서 실제 효과 판단에는 반사실적 기준선이 필요하다고 했다.

연관개념

‘항상’, ‘언제나’가 들어간 선지는 지문에서 예외가 제시되었는지 확인해야 한다.

메타인지

한계값은 평균적으로 큰 대상이 아니라 ‘마지막으로 변하는 대상’과 관련된다는 점을 기억하자.

3 번 해설

정답근거

글에 따르면 전력 수요가 변할 때 모든 발전기가 같은 비율로 조정되는 것이 아니며, 실제 배출 변화는 한계 발전기에 따라 달라진다. 평균 배출계수만 쓰면 실제로 출력을 조정한 발전기를 반영하지 못할 수 있으므로 ④가 적절하다.

오답분석

- ① 평균 배출계수는 계산 가능한 값이다.
- ② 평균 배출계수가 재생에너지를 항상 과대평가하도록 설계되었다는 내용은 없다.
- ③ 평균 배출계수의 사용 가능성을 송전망 혼잡이 없는 경우로 제한하지 않았다.
- ⑤ 지문은 평균 배출계수가 국가나 기업 비교에 유용하다고 했다.

연관개념

정책 효과 평가에서는 평균적 상태보다 ‘정책 때문에 추가로 변한 부분’을 보는 것이 중요하다.

메타인지

이 문항은 야간 수요라는 조건보다 ‘새 수요’라는 조건이 핵심이다. 새 수요는 한계 분석과 연결된다.

4 번 해설

정답근거

문맥상 ‘상쇄’는 밤의 전력 소비를 낮의 재생에너지 인증서로 맞추어 배출 책임을 없애거나 줄인다는 뜻이다. 따라서 ②가 가장 가깝다.

오답분석

- ① 분류의 의미가 아니다.
- ③ 원인 규명의 의미가 아니다.
- ④ 자료 제외의 의미가 아니다.
- ⑤ 시간 순서 변경의 의미가 아니다.

연관개념

어휘 문제는 사전적 의미보다 문맥 속 기능을 먼저 보아야 한다.

메타인지

‘무엇을 무엇으로 처리하는가’ 를 파악하면 추상어의 의미를 안정적으로 고를 수 있다.

5 번 해설

정답근거

한계 배출계수로 추가 소비의 단기적 영향을 계산하면 12~13 시는 $10 \times 0.05 = 0.5t$, 20~21 시는 $10 \times 0.50 = 5.0t$ 이므로 합계는 5.5t 이다. 인증서 차감 전 평균 배출계수로 계산하면 $10 \times 0.30 + 10 \times 0.40 = 7.0t$ 이다. 따라서 ②가 적절하다.

오답분석

- ① 인증서 구매가 실제 추가 배출 0 을 보장하지는 않는다.
- ③ 평균 배출계수는 배출 책임 비교에는 유용할 수 있다.
- ④ 한계 배출계수가 더 크다는 것은 오히려 그 시점의 추가 소비가 더 배출 집약적인 발전을 움직였을 가능성을 시사한다.
- ⑤ 시간별 매칭에서도 추가성과 반사실적 기준선 검토가 필요하다.

연관개념

평균 방식은 전체 책임 배분에, 한계 방식은 추가 행동의 효과 분석에 주로 사용된다.

메타인지

계산형 독서 문항에서는 먼저 ‘무엇을 평가하는 계산인가’를 정한 뒤 수치를 대입해야 한다.

6 번 해설

정답근거

이 계획이 없었다면 21 시 수요 9MWh는 가스 발전으로 공급되었을 것이다. 배터리는 출력 제한으로 버려지던 태양광을 저장해 21 시에 9MWh를 공급하므로 가스 발전 9MWh를 대체한다. 감축량은 $9 \times 0.50 = 4.5t$ 이다. 충·방전 손실 때문에 충전한 10MWh 전체가 21 시에 대체된 것은 아니므로 ③이 적절하다.

오답분석

- ① 충전 전력은 원래 출력 제한으로 버려지던 태양광이므로 화석 연료 발전이 새로 증가한다고 보기 어렵다.
- ② 실질 감축 효과가 있다고 해서 모든 회계 기준에서 자동으로 배출량 0이 되는 것은 아니다.
- ④ 감축 효과는 충전량 10MWh가 아니라 실제로 대체한 9MWh와 한계 배출계수로 계산해야 한다.
- ⑤ 시간별 매칭을 시도하더라도 추가성 및 송전 제약 검토는 여전히 중요하다.

연관개념

반사실적 기준선은 ‘사업이 없었다면 어떤 발전이 일어났는가’를 묻는다. 감축량은 실제 배출량과 기준선 배출량의 차이이다.

메타인지

킬러 문항에서는 수치보다 조건 해석이 먼저다. ‘버려지던 전력’ , ‘손실 10%’, ‘한계 배출계수’ 가 각각 어떤 역할을 하는지 표시하면 실수를 줄일 수 있다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.