


	PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PENGATUR DISTRIBUSI JAWA TIMUR JL. EMBONG EMBONG WUNGU NO. 4 SURABAYA	FORM STANDARD	NO. DOKUMEN	HAL	
				TGL	06 Dec 2019
				REV	0

### HASIL INSPEKSI

Gardu Induk : [object Object]  
 Nama Aset : GI KALISARI  
 Tanggal Buat: 05-12-2019 10:52:21

No	Parameter	Hasil	Catatan
1	VISUAL INSPEKSI	Sehat	
2	Check penerangan	Baik	
3	Check sirkulasi udara	Baik	exhaus fan nyala cuma 3
4	Check kondisi basement	Baik	
5	Check kondisi pompa	Baik	
6	Check kondisi bangunan	Baik	
7	Check kondisi pintu / rolling door	Baik	pengait lepas sisi sebelah kanan
8	TTD 1		Noval D.P
9	TTD 2		Pengawas



	PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PENGATUR DISTRIBUSI JAWA TIMUR	
Nama		
Tanda Tangan		
Apabila dokumen ini didownload / dicetak maka akan menjadi <b>"DOKUMEN TIDAK TERKENDAL"</b>		