

Term in english	Explanation in English	Abbreviation	Term in finnish	Explanation in Finnish
ACN IO card	A wired I/O card to which field devices are connected.	ACNIO	ACNIO-kortti	Langatettu IO-kortti, johon kenttälaitteet liitetään.
Actual value	The actual value, such as the measured speed.		Actual value	Todellinen arvo, esim. mitattu nopeus.
alarm	A notification of an abnormal or hazardous condition.		hälytys	Ilmoitus poikkeavasta tai vaarallisesta tilanteesta.
alarm control	A function block used to bring an alarm into the operator interface.		alarm control	Palikka, jolla hälytys tuodaan käyttöliittymään.
Alarm Limit	A threshold whose high or low violation triggers an alarm.		Hälytysraja	Raja-arvo, jonka ylitys tai alitus aiheuttaa hälytyksen.
alarm list	A list of all alarms in the operator interface.		hälytyslista	Lista kaikista hälytyksistä käyttöliittymässä.
Alarm Station	A DCS component that processes alarms and forwards them to the control room.	ALS / ALP	Hälytysasema	DCS:n osa, joka käsittelee ja välittää hälytykset valvomoon.
alarm text	Descriptive alarm text displayed in the control room.		alarm teksti	Hälytyksen seliteteksti, joka näkyy valvomossa.
analog	A continuous value, such as a valve position angle.		analoginen	Jatkuva arvo, esim. venttiilin kulma.
Analog input	A continuous measurement signal received from the field, such as temperature.	AI	Analogiatulo	Kentältä tuleva jatkuva mittaussignaali (esim. lämpötila).
Analog module	A function block for processing analog signals, including alarm limits.	AM	Analog module	Analogiasignaalin käsittelylohko, mm. hälytysrajat.
Analog signal	A continuous signal that can take a range of values.		Analoginen signaali	Jatkuva signaali, joka voi saada useita arvoja.
analog value	A continuous value, such as valve position.		analogia arvo	Jatkuva arvo, esim. venttiilin asento.
And/Or	Logical AND and OR operations used in programming.		And/Or	Loogiset operaatiot ohjelmoinnissa.
Anti-windup	A function that prevents excessive integral accumulation when the controller output is limited.		Windup-esto	Toiminto, joka estää säätimen integraaliosan ylikasvun rajoitustilanteissa.
Application Control Node	A process-station device available in several physical implementations, such as MR, CS, and RT.	ACN	Application Control Node	Prosessiaseman laite, voi olla erilaisia fyysisiä toteutuksia (esim. MR, CS, RT).
application engineering	The design and implementation of applications for an automation system.		application engineering	Sovelluksen suunnittelu ja toteutus automaatiojärjestelmään.
application libraries	A library containing programming function blocks.		application libraries	Kirjasto, josta löytyy ohjelmointilohkoja.
Application Server	A physical or virtual server on which applications are executed.	ACN AS	Application Server	Fyysinen tai virtuaalinen palvelin, jossa sovellukset ajetaan.
automatic	An operating mode in which the device is controlled by the program.	A	automaatti	Käyttötila, jossa laite toimii ohjelman ohjaamana.
Automatic mode	A control-loop mode in which the control output is generated by the control algorithm.	AUTO	Automaattikäyttö	Säätöpiirin käyttötila, jossa ohjaus muodostetaan säätöalgoritmeilla.
automation function	A programmed function that controls equipment automatically.		automaatiotoiminto	Ohjelmoitu toiminto, joka ohjaa laitteita automaattisesti.
automation system	A system that automates industrial processes.		automaatiojärjestelmä	Järjestelmä, joka automatisoi teollisia prosesseja.

Backup Station	Distributes software to process stations and stores program backups.	BU	Backup-asema	Jakaa ohjelmistot prosessiasemille ja säilyttää varmuuskopiot ohjelmista.
Binary	A two-state signal with values 0 and 1.		Binääri	Kaksiarvoinen signaali (0/1).
Bus	A communication channel through which devices exchange data.		Väylä	Tiedonsiirtokanava, jota pitkin laitteet kommunikoivat.
Cascade control	A control structure in which one controller provides the setpoint for another controller.		Kaskadisäätö	Säätö rakenne, jossa yksi säädin antaa asetusarvon toiselle säätimelle.
Central IO	A legacy I/O solution used in earlier system generations.	CIO	Central IO	Vanhempi IO-ratkaisu, käytössä aiemmissa sukupolvissa.
Channel	An individual measurement or control path on an I/O card.		Kanava	Kortin yksittäinen mittaus- tai ohjauslinja.
Check function	A function used to check a program for errors.		Check-toiminto	Ohjelman virheiden tarkistustoiminto.
Closed limit	An indication that a valve is fully closed.		Kiinni-raja	Tieto siitä, että venttiili on täysin suljettuna.
Closed-loop test	A test performed while the control loop is operating in automatic control.		Suljetun piirin koe	Testi, jossa säätö toimii automaattisesti kokeen aikana.
Constant	A fixed value supplied to a program.		Vakio	Vakioarvo, joka syötetään ohjelmaan.
constant left	A programming block used to enter a constant value.		constant left	Vakioarvon syöttöpalikka ohjelmassa.
control loop	A part of the process in which values are measured and controlled automatically.	PID	säätöpiiri	Prosessin osa, jossa mitataan ja säädetään arvoja automaattisesti.
Control Room	A room from which the process is monitored and controlled.		Valvomo	Tila, jossa prosessia valvotaan ja ohjataan.
control valve	A valve whose position can be controlled continuously by an analog signal.		säätöventtiili	Venttiili, jonka asentoa voidaan säätää analogisesti.
control word	A Profibus control signal that transmits commands to a device.	CW	ohjausword	Profibus-väylän ohjaussignaali, joka välittää käskyjä laitteelle.
Controller output	The control signal generated by a controller.	OUT	Säätimen lähtö	Säätimen tuottama ohjaussignaali.
copy block	A block that copies a signal when specified conditions are met.	CCOX	kopiointi lohko	Lohko, joka kopioi signaalin tietyin ehdoin.
cross-circuit reference	A programmatic reference used to read data from another control loop.		piirien välinen viittaus	Tiedon lukeminen toisesta piiristä ohjelmallisesti.
Database	The storage location for all application programs and configuration settings.		Tietokanta	Kaikkien sovellusohjelmien ja asetusten tallennuspaikka.
Dead time	The delay between a change in the control signal and the measured process response.	DT	Kuollut aika	Viive ohjauksen muutoksen ja mitattavan vasteen välillä.
delay block	A block that introduces a time delay to a signal.	PLS	viive lohko	Lohko, joka tuottaa viiveen signaalista.
department	A folder in the process hierarchy in which control loops are stored.		Osasto	Prosessihierarkian kansio, johon piirit tallennetaan.
Derived fault	A fault indication generated programmatically from other conditions.		Derivoitu vika	Ohjelmallisesti muodostettu vikatieto muiden ehtojen perusteella.
device position	The identifier of a physical device in the system.		laitepositio	Fyysisen laitteen tunnistenumero järjestelmässä.
Diagnostic Station	A station that provides system diagnostic information.	DIA	Diagnostiikka-asema	Asema, joka tarjoaa diagnostiikkatietoa järjestelmästä.
Digital input	A binary state received from the field, such as a switch status.	DI	Digitaalitulo	Kentältä tuleva binäärinen tila (esim. kytkin).
Digital output	A binary control signal sent to a field device, such as an indicator lamp.	DO	Digitaalilähtö	Kenttälaitteelle lähtevä binäärinen ohjaussignaali (esim. merkkilamppu).

Digital Twin	A digital representation of a real process used for simulation and testing.		Digitaalinen kaksonen	Todellisen prosessin digitaalinen vastine simulointia ja testausta varten.
Direct access port	A named port used to bring a signal into or control it within a program.		Suorasaantiportti	Nimiportti, jolla signaali voidaan tuoda/ohjata ohjelmassa.
Distributed Control System	A large-scale automation system that controls and monitors extensive processes using distributed control.	DCS	Hajautettu automaatiojärjestelmä	Suuri automaatiojärjestelmä, joka ohjaa ja valvoo laajoja prosesseja hajautetusti.
Distributed IO	Input and output interfaces for field devices distributed across multiple locations.		Hajautettu IO	Kenttälaitteiden tulo- ja lähtöliittynät, jotka on hajautettu eri paikkoihin.
DNA (Valmet DNA)	Valmet's automation system for controlling and monitoring industrial processes.	DNA	DNA	Valmetin automaatiojärjestelmä, jossa prosessia ohjataan ja valvotaan.
DNA Explorer	The main Valmet DNA user interface for managing application programs.		DNA Explorer	Valmet DNA -järjestelmän pääkäyttöliittymä ohjelmien hallintaan.
DP network monitoring	A tool for monitoring traffic on a Profibus network.		DP mon	Työkalu Profibus-väylän liikenteen seurantaan.
dry run protection	Protection that prevents a pump from starting or running without liquid.		kuivakäyntisuoja	Suoja, joka estää pumpun käynnistymisen ilman vettä.
Engineering Activity Server	An engineering station used to create application programs and manage the database.	EAS	Engineering Activity Server	Suunnitteluasema, jolla tehdään sovellusohjelmat ja hallitaan tietokantaa.
Execution order	The sequence in which program blocks are executed in an automation application.	EXE	Suoritusjärjestys	Ohjelmalohkojen suoritusjärjestys automaatio-ohjelmassa.
Execution order number	A number that determines the execution sequence of blocks in the programming system.		Suoritusjärjestysnumero	Ohjelmointijärjestelmän lohkojen suoritusjärjestyksen määräävä numero.
external checked	A tool for checking external references and ports.		external checked	Työkalu ulkoisten viittausten ja porttien tarkistamiseen.
External continous	An external-port type used in DNA for binary data.		External continous	DNA:ssa käytetty external portin tyyppi binääriselle tiedolle.
External fault	A fault indication received from a field device or another external source.		Ulkoinen vika	Kenttälaitteesta tai ulkoisesta lähteestä tuleva vikatieto.
external in continous	An external port used to read continuous data.		external in continous	Ulkoinen portti jatkuvan tiedon lukemiseen.
External port	An interface through which data is transferred between control loops.		External port	Liitäntä, jonka kautta tietoa siirretään piirien välillä.
Fault bit	A fault-state indicator associated with a data value.		Vikabitti	Tietoon liitetty virhetilaindikaattori.
FBC slot	An internal process-station slot in which an I/O bus is configured.	FBC	FBC-slotti	Prosessiaseman sisäinen paikka, johon IO-väylä konfiguroidaan.
Field Device	A measurement device or actuator connected to the process.		Kenttälaitte	Prosessiin liitetty mittaus- tai toimilaitte.
Fieldbus	A communication bus used to connect field devices to an automation system.		Kenttäväylä	Tiedonsiirtoväylä, jolla liitetään kenttälaitteita automaatiojärjestelmään.
First-order process	A process that reaches a new steady state after a step change.		Ensimmäisen kertaluvun prosessi	Prosessi, joka saavuttaa uuden tasapainotilan askelmuutoksen jälkeen.
Flow Controller	A controller that regulates flow based on a measured value.		Virtaussäädin	Säädin, joka säätelee virtaamaa mittauksen perusteella.
Flow Flow Indicating Controller	A flow controller that operates a valve and participates in ratio control.	FFIC	Virtaus-suhdesäädin	Virtaussäätöön liittyvä säädin, joka ohjaa venttiiliä ja osallistuu suhdesäätöön.
Flow measurement	Measurement of process flow for control and monitoring purposes.	FI / FT	Virtausmittaus	Prosessin virtaustiedon mittaus, jota käytetään säätö- ja valvontatarkoituksiin.

force control	Forces a device into a specified state, overriding normal control.	FC	force control	Pakottaa laitteen tiettyyn tilaan, ohittaa normaalin ohjauksen.
frequency converter	An electrical drive used to control the rotational speed of a motor.		taajuusmuuttaja	Sähkömoottorin ohjauslaite, jolla säädetään pyörimisnopeutta.
function block	A program component that performs a specific function.		toimilohko	Ohjelman osa, joka toteuttaa tietyn toiminnallisuuden.
Function Block Diagram	A graphical programming method used in automation systems.	FBD	Function Block Diagram	Graafinen ohjelmointityökalu automaatiojärjestelmissä.
Function test tool	A tool for testing program operation on the target hardware.		Function test tool	Työkalu ohjelman toiminnan testaamiseen laitteistossa.
Functional Description	A document that defines system operation and control-loop behavior.		Toimintakuvaus	Dokumentti, joka määrittelee järjestelmän toiminnan ja piirien käyttäytymisen.
HMI (Human-Machine Interface)	The interface through which an operator controls and monitors the process.	HMI	HMI	Käyttöliittymä, jonka kautta käyttäjä ohjaa ja valvoo prosessia.
I/O channel	A process input or output channel through which data or control signals are transferred.	IO	IO-kanava	Prosessin tulo- tai lähtökanava, jonka kautta tieto tai ohjaus välitetään.
Insert dot	A tool used to connect multiple wires at a common point in a diagram.		Insert dot	Työkalu, jolla yhdistetään useampi viiva samaan pisteeseen kaaviossa.
Integrating process	A process whose measured value continues to change after a step change.		Integroiva prosessi	Prosessi, jonka mittaus jatkaa muuttumistaan askelmuutoksen jälkeen.
Interface port	An interface point used to share a signal between programs.		Interface port / Reunaliittymä	Rajapintapiste, jolla signaali voidaan jakaa ohjelmien välillä.
interlock	A condition that prevents equipment from starting or operating under specified circumstances.		lukitus	Ehto, joka estää laitteen käynnistymisen tietyissä tilanteissa.
internal checked	A tool for checking a program for internal errors.		internal checked	Työkalu ohjelman sisäisten virheiden tarkistamiseen.
inversion	Reverses the logical state of a signal.		invertointi	Kääntää signaalin tilan päinvastaiseksi.
IO application	An application that processes input and output signals in an automation system.	IO	IO-sovellus	Sovellus, joka käsittelee tulo- ja lähtösignaaleja automaatiojärjestelmässä.
IO Module	A field-interface device that enables inputs and outputs to be connected.	IO	IO-moduuli	Kenttäliitännöjen laite, mahdollistaa tulojen ja lähtöjen liittämisen.
Level Control	A control function used to regulate the liquid level in a tank.		Pintasäätö	Säätö, jolla hallitaan säiliön pinnankorkeutta.
Level Indicating Controller	A controller that regulates the liquid level in a tank.	LIC	Pinnansäädin	Säiliön pinnankorkeutta säättävä säädin.
Level Measurement	Measurement of the liquid level in a tank.	LI	Pintamittaus	Säiliön pinnankorkeuden mittaus.
Lifecycle	The service life of a system and its ability to be upgraded over time.		Elinkaari	Järjestelmän käyttöikä ja päivitettävyyys vuosien varrella.
Limit switch	A sensor that indicates the end position of a device.	LZ	Rajakytkin	Anturi, joka ilmaisee laitteen ääriasennon.
Localhost	The local IP address that refers to the same computer on which the software is running.		Localhost	Paikallinen IP-osoite, johon ohjelma viittaa.
loop	An individual measurement or control loop in a process.		piiri	Prosessissa yksittäinen mittaus- tai ohjauspiiri.
manual	An operating mode in which the operator controls the device manually.	M	manuaali	Käyttötila, jossa operaattori ohjaa laitetta käsin.
Manual mode	A control-loop mode in which the operator sets the output directly.	MAN	Käsi käyttö	Säätöpiirin käyttötila, jossa käyttäjä asettaa ohjauksen suoraan.
Master	The primary device on a bus that controls communication.		Isäntä	Väylän päälaitte, joka ohjaa kommunikointia.

Master Controller	The upper-level controller in a cascade structure that provides the setpoint to the slave controller.		Yläsäädin	Kaskadisäädön ylempi säädin, joka antaa ohjearvon aläsäätimelle.
Measurement Range	The range of values over which a measurement operates.		Mittausalue	Arvoalue, jolla mittaus toimii.
Metso IO	An older name for the ACNIO system.	MIO	Metso IO	Sama kuin ACNIO, vanhempi nimitys.
Modular Rail	A rail-mounted hardware structure, such as ACNMR.	MR	Modular Rail	Kiskoasenteinen laiterakenne, esim. ACNMR.
Navigate	A function used to move from one control loop to another in the engineering environment.		Navigointi	Toiminto, jolla voidaan siirtyä piiristä toiseen suunnitteluympäristössä.
Object version	A previously saved version of a control loop or object.		Objektiversio	Aiemmin tallennettu versio piiristä tai objektista.
offset	A Profibus address offset that defines the location of data within a message.		offset	Profibus-väylän tarkentava osoite, joka määrittää tiedon sijainnin sanomassa.
OPC	An open communication standard used in automation systems.	OPC	OPC	Avoin tiedonsiirtostandardi automaatiojärjestelmissä.
Open limit	An indication that a valve is fully open.		Auki-rajaa	Tieto siitä, että venttiili on täysin avoinna.
Open-loop test	A test in which the control signal is changed while automatic control is disabled.		Avoimen piirin koe	Testi, jossa ohjausta muutetaan ilman automaattista säätöä.
operation	Operation of a device through the user interface.		operointi	Laitteen käyttö käyttöliittymän kautta.
Operation display	A display used to control and monitor the process.		Operointinäyttö	Näyttö, josta prosessia ohjataan ja valvotaan.
operator interface	A user interface used to control and monitor the process.		operointi käyttöliittymä	Käyttöliittymä, jolla prosessia ohjataan ja valvotaan.
operator module	A component of the control and monitoring display that connects a control loop to the user interface.		valvomomoduuli	Ohjaus- ja valvontanäytön osa, joka kytkee piirin käyttöliittymään.
Operator Station	A user interface station from which the process is monitored and controlled.	OPS	Operointiasema	Käyttöliittymä, josta prosessia valvotaan ja ohjataan.
Parameter field	A section of a PPO message used to transfer parameter data.		Parametrikenttä	PPO-sanoman osa, jossa voidaan siirtää parametritietoa.
Picture designer	A tool used to design HMI displays.		Picture designer	Työkalu käyttöliittymän (HMI) kuvien piirtämiseen.
PID controller	A controller that uses a proportional-integral-derivative algorithm for process control.	PID	PID-säädin	Säätölaite, joka käyttää Proportional-Integral-Derivative -algoritmia prosessin ohjaukseen.
Piping and Instrumentation Diagram	A diagram that represents process equipment, piping, instrumentation, measurements, and control functions.	PI / P&ID	PI-kaavio	Prosessin laitteiden, mittauksen ja säätöjen esitystapa.
PLC (Programmable Logic Controller)	A programmable industrial controller used in automation applications.	PLC	PLC	Ohjelmoitava logiikkaohjain, jota käytetään automaatioissa.
position identifier	An identifier that uniquely identifies a device or control loop in the application.	TAG	positiotunnus	Yksilöi laitteen tai piirin ohjelmassa.
PPO message	A Profibus/Profinet message type used for device control.	PPO	PPO-sanoma	Profibus/Profinet-väylän viestityyppi, jota käytetään ohjauksessa.
Private Cloud	A private cloud environment in which the system can be hosted.		Private Cloud	Yksityinen pilvipalvelu, jossa järjestelmä voi sijaita.
Process gain	A parameter that describes how strongly the process responds to a change in the control signal.	KP	Vahvistus	Kuvaa, kuinka voimakkaasti prosessi reagoi ohjauksen muutokseen.
Process Model	A mathematical or software representation of a real process.		Prosessimalli	Matemaattinen tai ohjelmallinen malli todellisesta prosessista.

Process Station	A DCS component responsible for process control, comparable to the CPU of a PLC.	PCS	Prosessiasema	DCS:n osa, joka vastaa prosessiohjauksesta, toimii kuten PLC:n CPU.
Process value	A value measured from the process.	PV	Mittaus	Prosessista mitattu arvo.
Profibus	An industrial fieldbus used for communication between devices.		Profibus	Teollisuuden kenttäväylä, jota käytetään laitteiden väliseen tiedonsiirtoon.
Profibus DP	Profibus Decentralized Peripherals, a fieldbus for high-speed communication with distributed devices.	DP	Profibus DP	Profibus Decentralized Peripherals, kenttäväylä.
Profibus PA	Profibus Process Automation, a fieldbus for process-automation field devices.	PA	Profibus PA	Profibus Process Automation, prosessiautomaation kenttäväylä kenttälaitteille.
Profinet	An Ethernet-based industrial communication protocol.		Profinet	Ethernet-pohjainen teollinen tiedonsiirtoprotokolla.
programmable logic controller	An industrial control device used to automate processes.	PLC	ohjelmoitava logiikkaohjain	Teollisuuden ohjauslaite, jota käytetään prosessien automaatioon.
pulse	A short-duration signal that momentarily activates a function.		pulssi	Lyhyt signaali, joka aktivoi toiminnon hetkellisesti.
pulse block	A block that generates a pulse from a signal.	PLS	pulssilohko	Lohko, joka tuottaa pulssin signaalista.
pulse duration	The duration of a pulse in seconds.		pulssin pituus	Pulssin kesto sekunneissa.
Pump	A device used to generate liquid flow in a process.	P	Pumppu	Prosessin nestevirtausta tuottava laite.
Rack	The physical mounting location for cards in a process station.		Kehikko	Korttien fyysinen sijoituspaikka prosessiasemassa.
Ratio Control	A control method that maintains a desired ratio between two flows or other process variables.		Suhdesäätö	Säätö, jossa kahden virtaaman tai suureen välistä suhdetta pidetään haluttuna.
Real	A floating-point data type used for analog data transfer.		Real	Liukuluku, käytetään analogisessa tiedonsiirrossa.
Real Time	Real-time operation; for example, ACNRT refers to a real-time process station.	RT	Real Time	Reaaliaikainen, esim. ACNRT viittaa reaaliaikaiseen prosessiasemaan.
reference	A control reference value, such as a speed command.		referenssi	Ohjauksen viitearvo, esim. nopeusohjaus.
Reference value	A reference or command value, such as a speed request to a frequency converter.		Referenssiarvo	Ohjearvo, esim. nopeuspyyntö taajuusmuuttajalle.
Remote connection	A remote connection to a virtual machine for engineering work.		Remoteyhteys	Etäyhteys virtuaalikoneeseen ohjelmointia varten.
Remote setpoint	A setpoint supplied by another control loop or system.	REM / RSP	Etäasetusarvo	Toisen säätöpiirin tai järjestelmän antama asetusarvo.
Repository	A storage location for programs and files in DNA Explorer.		Repository	Ohjelmien ja tiedostojen säilytyspaikka DNA Explorerissa.
Rollback	A function used to restore an earlier program version.		Palautus aiempaan versioon	Toiminto, jolla palataan aikaisempaan ohjelmaversioon.
Rotational speed	The rotational speed of a pump or another rotating device.	RPM	Kierrosluku	Pumpun tai muun pyörivän laitteen nopeus.
Running status	An indication that a device or pump is running.	INS	Käyntitieto	Tieto siitä, että laite tai pumppu on käynnissä.
Save	Saves the program to the database.		Save	Ohjelman tallennus tietokantaan.
Scalar wire	A connection line for an analog scalar signal in a function-block diagram.		Skalaariviiva	Analogiasignaalin yhteysviiva ohjelmakaaviossa.
Server Room	A room in which the automation-system servers are located.		Palvelinhuone	Tila, jossa automaatiojärjestelmän palvelimet sijaitsevat.
Setpoint	The target value to which the measured process value is controlled.	SP	Asetusarvo	Tavoitearvo, johon mittausta pyritään säätämään.

Simulation Environment	An environment in which the process can be operated without physical equipment.		Simulaattoriympäristö	Ympäristö, jossa prosessia voidaan käyttää ilman fyysistä laitteistoa.
Slave	A subordinate device on a bus that responds to the master device.		Orja	Väylän alainen laite, joka totelee masteria.
slave address	The device address on a Profibus network.		väyläosoite	Profibus-väylän laiteosoite.
Slave Controller	The lower-level controller in a cascade structure that directly controls the process.		Alasäädin	Kaskadisäädön alempi säädin, joka ohjaa prosessia suoraan.
Slot	A virtual or physical location in which a program component is placed on a station.		Slot	Virtuaalinen tai fyysinen paikka, johon ohjelmakomponentti sijoitetaan asemalla.
Slot Controller	A program that manages slots and their functions on a station.		Slot Controller	Ohjelma, joka hallinnoi slotteja ja niiden toimintoja asemalla.
slot number	The bus position to which an I/O module is connected.		slotti numero	Väylän paikka, johon IO-moduuli on kytketty.
Snap / Ortho	Drawing aids that should not be used in DNA FBD engineering.		Snap / Ortho	Piirtotyökalun apuviivat, joita ei tule käyttää DNA FBD:ssä.
solenoid valve	An on/off valve operated by a binary signal.	MGV/HS	magneettiventtiili	On/off-venttiili, jota ohjataan binäärisellä signaalilla.
stamp	A text field for an alarm or interlock in the operator interface.		postimerkki	Hälytyksen tai lukituksen tekstikenttä käyttöliittymässä.
Status	Information indicating the state or quality of a signal.	ST	ST (status)	Tieto, joka kertoo signaalin tilan (esim. onko signaali kunnossa).
Status word	A status value that indicates the operating state of a device.		Status word	Tila-arvo, joka kertoo laitteen tilan.
Step response	The process response to a sudden change in the control signal.		Askelvaste	Prosessin vaste ohjauksen äkilliseen muutokseen.
System Configurator	A tool used to define the system structure and configuration settings.		System Configurator	Työkalu, jolla järjestelmän rakenne ja asetukset määritellään.
Table wire	A connection line for table-type data in a function-block diagram.		Table wire	Taulukkotyyppinen yhteysviiva ohjelmakaaviossa.
Tag / Position Identifier	A measurement or equipment identifier in the automation system.		Positiotunnus	Mittaus- tai laitetunnus automaatiojärjestelmässä.
Template	A predefined control-loop model used as the basis for new loops.		Mallipiiri	Valmiiksi määritelty piirimalli uusien piirien pohjaksi.
Test mode	A program testing or simulation mode.		Testimoodi	Ohjelman testaus- tai simulaatiotila.
test table	A table used to record tested functions and properties.		testitaulukko	Taulukko, johon merkitään testatut ominaisuudet.
Time constant	A parameter that describes the speed of a process response.	TI	Aikavakio	Prosessin nopeutta kuvaava parametri.
Topology	The structural arrangement of devices and communication buses.		Topologia	Laitteiden ja väylien rakenteellinen järjestys.
Tracking	A function in which the setpoint follows the process value or another signal.		Tracking	Ominaisuus, jossa asetusarvo seuraa mittausta tai muuta signaalia.
trend	A graphical time-based display of measured values in the user interface.		trendi	Mittausarvojen graafinen esitys käyttöliittymässä.
Trend display	A tool for viewing time trends of measurement and control data.		Kompaktitrendi	Työkalu mittaus- ja säätötietojen aikakäyrien tarkasteluun.
trend window	A window for viewing the graphical development of values over time.		trendi-ikkuna	Ikkuna, jossa arvojen kehitystä voi seurata graafisesti.
user interface	The part of an application or system through which the user controls and monitors the process.	UI	käyttöliittymä	Sovelluksen tai järjestelmän osa, jonka kautta käyttäjä ohjaa ja tarkkailee prosessia.
Valmet DNA	Valmet's distributed control system for industrial automation.		Valmet DNA	Valmetin DCS-automaatiojärjestelmä.

valve	A device used to regulate or shut off flow in piping.		venttiili	Säätää tai katkaisee virtauksen putkistossa.
Virtual machine	A software execution environment that emulates a physical computer.	VM	Virtuaalikone	Ohjelmiston suoritusympäristö, joka jäljittelee fyysistä tietokonetta.
Virtual System	A system in which multiple virtual machines run on one physical server.		Virtuaalijärjestelmä	Järjestelmä, jossa useita virtuaalikoneita yhdellä fyysisellä palvelimella.
VNC (Virtual Network Computing)	A remote desktop connection used to operate another computer over a network.	VNC	VNC	Etätyöpöytäyhteys, jolla voidaan käyttää toista tietokonetta verkon yli.
Water Process	The course process system in which control applications are implemented.		Vesiprosessi	Kurssilla käytettävä prosessikokonaisuus, johon säätöjä toteutetaan.
Workspace / Data storage	A storage location for programs and files in the system.		Työpöytä	Ohjelmien ja tiedostojen tallennuspaikka järjestelmässä.

Last modified: Wednesday, 26 August 2026, 9:52 AM

◀ News

Jump to activity

Info about the recordings ▶

You are logged in as Mathias Lampert (Log out)
Dashboard

- English (en)
- English (en)
- Suomi (fi)
- Svenska (sv)
- Русский (ru)
- 简体中文 (zh_cn)