

 Cagliari Airport SOGAER	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	
	MODULO 46	
SCHEDA VERIFICA GIORNALIERA CABINA AVL		REV. 01 del 06.06.2017
		COD: MD-46
		Pagina: 1 di 1

Data verifica: / / 2026	Ora verifica: .	Responsabile verifica:	Firma: 
-----------------------------------	------------------------	-------------------------------	--

N°	ATTIVITA' DI VERIFICA	STATO			NOTE
		C	N.C.	N.A.	
01	SISTEMA DI TELECONTROLLO Controllo efficienza impianto apparati di cabina	☐	☐	☐	
02	UNITA' REGOLATRICI (URCC) Controllo efficienza e verifica del corretto funzionamento	☐	☐	☐	
03	QUADRO POWER CENTER (QPCVN) Controllo a vista spie, segnalazioni e strumenti	☐	☐	☐	
04	UPS Verifica funzionalità e ispezione a vista stato UPS	☐	☐	☐	
05	GRUPPI ELETTRICI Ispezione a vista locale GGEE e quadro comando e controllo (QGE5)	☐	☐	☐	
06	CABINA MT Ispezione a vista locale MT	☐	☐	☐	
07	ATTREZZATURA OFFICINA AVL Verifica attrezzatura	☐	☐	☐	
08	ATTREZZATURA FURGONE AVL Verifica attrezzatura	☐	☐	☐	
09	OFFICINA E FURGONE AVL Verifica ordine e pulizia	☐	☐	☐	

Note:
