


	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	
	MODULO 125	
SCHEDA VERIFICA SETTIMANALE UNITA' REGOLATRICI (URCC)	REV. 00 del 07.06.2017	
	COD: MD-125	Pagina: 1 di 2

Data verifica: / /	Ora verifica: ____ . ____	Responsabile verifica:	Firma: 

N°	URCC				ATTIVITA' DI VERIFICA			
	NOME	CIRCUITO	MATRICOLA	KVA	% CARICO	AMPERE	VOLT	ISOLAMENTO (M.ohm)
01	A1	SENTIERO AVVICINAMENTO 1	5073	20				
02	A2	SENTIERO AVVICINAMENTO 2	5078	20				
03	BP1	BORDO PISTA 1 + FINE PISTA	5072	20				
04	BP2	BORDO PISTA 2 + FINE PISTA	5075	20				
05	AP1	ASSE PISTA 1	5069	15				
06	AP2	ASSE PISTA 2	5068	15				
07	SP1-2	SOGLIA PISTA 1-2	5054	10				
08	SP3-4	SOGLIA PISTA 3-4	5066	10				
09	PAPI1-2	PAPI 1-2	5060	10				
10	PAPI3-4	PAPI 3-4	5061	10				
11	SB1/14	STOPBAR 1/14	5047	5				
12	SB2/14	STOPBAR 2/14	5043	5				
13	SB1/32	STOPBAR 1/32	5045	5				
14	SB2/32	STOPBAR 2/32	5041	5				
15	LD1	LEAD ON1	5059	10				
16	LD2	LEAD ON2	5057	10				
17	RGL14	RUNWAY GUARD LIGHT 14	5050	10				

 Cagliari Airport SOGAER	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	
	MODULO 125	
SCHEDA VERIFICA SETTIMANALE UNITA' REGOLATRICI (URCC)		REV. 00 del 07.06.2017
		COD: MD-125 Pagina: 2 di 2

N°	URCC				ATTIVITA' DI VERIFICA			
	NOME	CIRCUITO	MATRICOLA	kVA	% CARICO	AMPERE	VOLT	ISOLAMENTO CIRCUITO
18	RGL32	RUNWAY GUARD LIGHT 32	5056	10				
19	TA14	TABELLE GUIDA A TERRA 14	5051	10				
20	TAMID14	TABELLE GUIDA A TERRA MID14	5077	20				
21	TAMID32	TABELLE GUIDA A TERRA MID32	5071	20				
22	TA32	TABELLE GUIDA A TERRA 32	5048	10				
23	VR1	VIA DI RULLAGGIO A-AA	5070	15				
24	VR2	VIA DI RULLAGGIO B-G-C	5052	10				
25	VR3	VIA DI RULLAGGIO L	5046	5				
26	VR4	VIA DI RULLAGGIO H-D	5044	5				
27	VR5	VIA DI RULLAGGIO J-E	5042	5				
28	VR6	VIA DI RULLAGGIO K-F-M	5058	10				

Note:
