

# lubrisider Chile S.A.

### Informe de Análisis de Laboratorio

Cliente:

**TRANSELEC** 

Central:

S/E ENCUENTRO

Unidad:

**T1** 

Nº Serie:

31K3998/1

Marca:

**GEC - ALSTHOM** 

Fecha de Muestra:

15 de febrero de 2018

Fecha de Recepción de Muestra:

22 de febrero de 2018

Fecha de Análisis:

8 de marzo de 2018

Santiago, viernes, 4 de mayo de 2018

### **FECHA DE MUESTRA** FECHA RECEPCIÓN FECHA ANÁLISIS **CODIGO INTERNO** lubrisider Chile S.A. 08/mar/2018 15/feb/2018 22/feb/2018 13220218 Cliente: TRANSELEC Central: S/E ENCUENTRO ANTOFAGASTA, II REGIÓN Región: Número de Serie: Unidad: 31K3998/1 Marca: **GEC - ALSTHOM** POTENCIA 10.000 kVA Tensión Primaria (Volts): 220.000 Clase de Transformador: Potencia: 29.760 Lts. ACEITE DIELÉCTRICO Año de Fabricación: 1998 Volúmen de Aceite: Tensión Secundaria (Volts): 23.000 Conmutador: Tipo de Liquido Aislante: Tensión del Terciario (Volts): Refrigerac: Respiración: ONAN/ONAF Localización: EXTERIOR

## **RESUMEN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS**

### (Aceites) Análisis Físico-Químico TENSIÓN DIELÉCTRICO **DENSIDAD FACTOR DE POTENCIA** COLOR INTERFACIAL VISUAL (kV) (kg/dm<sup>3</sup>) (dinas/cm) A 25 °C: 0,027 CLARO 38,1 70,4 1 0,892 A 100 °C: 0,273 ACIDEZ HUMEDAD (mg KOH/g) (ppm) 0,01 4,1

(Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos							
GASES:	GASES:  HIDRÓGENO  ACETILENO   METANO   ETANO   ETILENO   MONÓXIDO   GASES COMB.TOTALES						
(ppm)	12,7	0,0	1,8	2,6	52,3	108,5	
(%)	7,1	0,0	1,0	1,5	29,4	61,0	177,9
		GASES:	DIOXIDO	OXÍGENO	NITRÓGENO		GASES TOTALES
		(ppm)	375,1	5480,6	24617,7		30651,3

(Aceites) Análisis de Furanos					
Resultado General -					
Nota -					

Resultado General	ACEPTABLE
Nota	ACEITE PASIVADO

	(Aceites) Análisis de PCB	
Resultado General	-	
Nota	-	


(Aceites) Análisis de Conteo			
Resultado General	•		
Nota	-		

lubrizider Chi	le S.A.	FECHA DE MUESTRA 15/feb/2018	FECHA RECEPCIÓN 22/feb/2018	FECHA ANÁLISIS 08/mar/2018	CODIGO INTERNO 13220218
Cliente: TRANSELEC		Central: S/E ENCUEN	TRO	Región: ANTOFAGASTA	A, II REGIÓN
Unidad: T1		Número de Serie:	31K3998/1	Marca: GEC - ALSTHO	М
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 10.000	kVA	Tensión Primaria (Volts):	220.000
Año de Fabricación:	1998	Volumen de Aceite:	29.760 Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	23.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts): -	
Respiración: -		Refrigerac.: ONAN/ONAF	-	Localización: EXTERIOR	

Lugar de muestreo: -	Carga del equipo:
----------------------	-------------------

## (Aceites) Análisis Físico-Químico

					Ana	álisis Anterio	res
Ensayo	Norma	Valor	Unidad	Valor Límite	01140317	Jorpa	Jorpa
Liisayo	Norma	Obtenido	Officac	(Aceite en Uso)	08-mar-17	22-jun-15	09-jun-14
Acidez (Índice Neutralización)	ASTM D974	0,01	(mg KOH/g)	≤ 0,1	0,01	0,02	0,02
Tensión Interfacial	ASTM D971	38,1	(dinas/cm)	≥ 32	40,7	40,0	38,0
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 35 ( < 69 kV)	-	-	-
Humedad	ASTM D1533	4,1	(ppm)	≤ 25 ( 69-288 kV)	2,4	3,0	2,0
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 20 ( >345 kV)	-	-	-
Rigidez Dieléctrica (2 mm)	ASTM D1816	70,4	(kV)	≥ 50 kV	74,7	62	64
Rigidez Dieléctrica (2,5 mm)	IEC 60156	-	(kV)	≥ 60 kV	-	-	-
Tangente Delta a 25°C	ASTM D924	0,027	(%)	≤ 0,500	0,027	-	-
Tangente Delta a 100°C	ASTM D924	0,273	(%)	≤ 5,00	0,340	0,557	0,806
Densidad	ASTM D1298	0,892	(kg/dm3)	≤ 0,910	0,890	0,883	0,881
Color	ASTM D1500	1,0	-	=	1,0	1,0	1,0
Aspecto Visual	ASTM D1524	CLARO	-	-	CLARO	CLARO	CLARO



Temperatura de la muestra (°C)	33
Temperatura en la Cuba (°C)	38
Saturación de agua en aceite mineral (%)	4

	$\overline{}$	ho		~/^	_i	٥n	es
--	---------------	----	--	-----	----	----	----

NINGUNA

### Diagnóstico y Clasificación:

ACEITE CLASE 1 EN BUEN ESTADO

### Nota:


lubrizider Chi	le S.A.	FECHA DE MUESTRA 15/feb/2018	FECHA RECEPCIÓN 22/feb/2018	FECHA ANÁ 27/feb/20		CODIGO INTERNO 13220218
Cliente: TRANSELEC	;	Central: S/E ENCUEN	TRO	Región: AN	ITOFAGASTA, II	I REG <b>I</b> ÓN
Unidad: <b>T1</b>		Número de Serie:	31K3998/1	Marca: GE	C - ALSTHOM	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 10.000	kVA	Tensión Primaria	(Volts):	220.000
Año de Fabricación:	1998	Volúmen de Aceite:	29.760 Lts.	Tensión Secundar	ria (Vo <b>l</b> ts):	23.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Tercia	ario (Volts): -	
Respiración: -		Refrigerac.: ONAN/ONAF		Localización: Ex	XTERIOR	


Lugar de muestreo:	-	Carga del equipo:
		Langer and admiran

## (Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos

					Análisis Anteriores		
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	01140317 08-mar-17	Jorpa 22-jun-15	Jorpa 09-jun-14
Hidrógeno (H2)	ASTM D3612	12,7	(ppm)	≤ 100	16,1	4,0	13,0
Etileno (C2H4)	ASTM D3612	52,3	(ppm)	≤ 50	36,9	1,0	1,0
Etano (C2H6)	ASTM D3612	2,6	(ppm)	≤ 65	4,7	0,0	0,0
Acetileno (C2H2)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 1	0,0	0,0	0,0
Metano (CH4)	ASTM D3612	1,8	(ppm)	≤ 120	6,2	3,0	2,0
Monóxido de Carbono (CO)	ASTM D3612	108,5	(ppm)	≤ 350	58,4	18,0	26,0
Dióxido de Carbono (CO2)	ASTM D3612	375,1	(ppm)	≤ 2.500	204,7	252,0	210,0
Oxígeno (O2)	ASTM D3612	5.480,6	(ppm)	≤ 25.000	9.590,3	14.830,0	4.317,0
Nitrógeno (N2)	ASTM D3612	24.617,7	(ppm)	≤ 75.000	39.018,1	39.836,0	21.144,0

GASES COMBUSTIBLES TOTALES: 177,9 ppm GASES TOTALES: 3,1 %





### Observaciones:

ETILENO ALTO

EQUIPO EN CONDICIÓN 2, INDICANDO NIVEL DE GAS COMBUSTIBLE MAYOR AL NORMAL

### Diagnóstico y Clasificación:

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN POSIBLE RECALENTAMIENTO SE RECOMIENDA RETOMAR MUESTRA EN 6 MESES

### Nota:

<sup>\*</sup> Bibliografía: IEEE c57.104, IEC 60599

### **FECHA DE MUESTRA** FECHA RECEPCIÓN FECHA ANÁLISIS **CODIGO INTERNO** lubrisider Chile S.A. 15/feb/2018 22/feb/2018 10/abr/2018 13220218 ANTOFAGASTA, II REGIÓN TRANSELEC Central: S/E ENCUENTRO Cliente: Región: Número de Serie: 31K3998/1 GEC - ALSTHOM Unidad: T1 Marca: Clase de Transformador: 10.000 kVA POTENCIA 220.000 Potencia: Tensión Primaria (Volts): Año de Fabricación: 1998 Volúmen de Aceite: 29.760 Lts. Tensión Secundaria (Volts): 23.000 ACEITE DIELÉCTRICO Conmutador: Tipo de Liquido Aislante: Tensión del Terciario (Volts): -Refrigerac: ONAN/ONAF Respiración:

Lugar de muestreo:	-	Carga del equipo: -

## (Aceites) Análisis de Azufre Corrosivo

				Análisis Anteriores			
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite	01140317 08-mar-17	Jorpa 09-jun-14	- -
Azufre Corrosivo (ASTM D1275B)	ASTM D1275B	-	ASTM D130	≤ 3b	-	1a	-
Azufre Corrosivo (ASTM D1275B)	ASTM D1275B	-	-	No Corrosivo	-	No Corrosivo	-
Azufre Corrosivo (IEC 62535)	IEC 62535	-	-	Negativo	-	Negativo	-
Azufre Corrosivo (IEC 62535)	IEC 62535	-	-	No Corrosivo	-	No Corrosivo	-
Contenido de DBDS	IEC 62697	142	(mg/kg)	≤ 10	143	-	-
Contenido de Pasivador (IRGAMET)*	Doble Engineering	59	(mg/kg)	25 - 110	46	-	-
Contenido de Pasivador (BTA)*	Doble Engineering	-	(mg/kg)	20 - 45	-	-	-

7	he	Δ	r۱.	ıa	in	n	20	•

**DBDS ALTO** 

CONTENIDO DE PASIVADOR EN RANGO NORMAL PARA CONTROL DE AZUFRE CORROSIVO

## Diagnóstico:

ACEITE PASIVADO

### Nota:

<sup>\*</sup> Es conveniente verificar con los valores límites sugeridos por el fabricante del equipo.

## lubrisider Chile S.A.

### FECHA DE MUESTRA 15/feb/2018

# FECHA RECEPCIÓN 22/feb/2018

### FECHA ANÁLISIS 08/mar/2018

CODIGO INTERNO 13220218

Cliente: TRANSELE	:C	Central: S/E ENCUE	NTRO	Región: ANTOFAGAST	A, II REGIÓN
Unidad: T1		Número de Serie:	31K3998/1	Marca: GEC - ALSTHO	DM
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 10.000	) kVA	Tensión Primaria (Volts):	220.000
Año de Fabricación:	1998	Volúmen de Aceite:	29.760 Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	23.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	-
Respiración: -		Refrigerac.: ONAN/ONAF	=		

## (Aceites) Diagnóstico Final

	Observaciones:
	ETILENO ALTO
1	
	Diagnóstico Actual:
	RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN POSIBLE RECALENTAMIENTO

## Acciones a Seguir

CONSIDERANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS, RECOMENDAMOS REVISAR CARGA Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO Y RETOMAR MUESTRA PARA ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS (CROMATOGRAFÍA) EN 6 MESES.

Marcelo Pérez Aprobó

Verónica Martínez

Revisó

Nancy Abarzúa Verónica Martínez Efectúo