#### JORPA INGENIERIA S.A.

Servicios de Ingeniería Fono:(2)29598900 Dresden Nº 4688-4672 San.Miguel -Santiago - CHILE

Hoja 1 de 1

# RL-006 Versión: 9

# \*JORPA

#### ANALISIS POR GASES DISUELTOS

**EMPRESA:** TRANSELEC S.A. 20/08/2020 FECHA: EQUIPO / DIAGNOSTICO ID. EQUIPO: Transformador TAG 19 (ATR4) ABB Nº 515045 13617 065467 10/08/2020 POT. MAXIMA: 150 MVA **FECHA MUESTREO:** 220/110/13.8 kV 12/08/2020 **VOLTAJE:** FECHA RECEPCION: LUGAR: S/E Pan de Azúcar FECHA ANALISIS: 17/08/2020 **DIAGNOSTICO ANTERIOR:** 065358 AÑO DE FABRICACION: 2016 FECHA: 06/08/2020 ULTIMO DESGASIFICADO: N° ORDEN TRABAJO: 6963 REGIMEN DE CARGA: 48 % TIPO EQUIPO: Hermético c/bolsa de goma. TEMPERATURA ACEITE: 34 °C LUGAR MUESTREO: Nivel inferior estangue VOL. ACEITE ESTANQUE: 41912 L VOL. MUESTRA: 15 DENSIDAD: gr/mL ml GAS DISUELTO [ppm(v/v)]: 17905 50000 Etano: C2H6= 10 Lím< 50 Nitrógeno: N2= Lím< 1782 2500 50 Oxígeno: 02= Lím< Etileno: C2H4= 0 Lím< Dioxido de Carbono: 375 4000 0 CO2= Lím< Acetileno: C2H2= Lím< 1 Monoxido de Carbono: CO= 400 30 Lím< Propano: C3H8= 0 Lím< 25 50 0 25 Hidrógeno: 10 Lím< Propileno: C3H6= Lím< H2 =Metano: CH4= 2 Lím< 50 52 TGC= Lím< 601 TG (%): 2.01 CO (L): 1,26 TGC-CO= 22 201 TGC (%): 0,01 nTG (mL): 0,30 Lím< S(C1-C2) =12 Lím< 151 PTG (atm): 0,18 **RELACIONES:** CH4/H2: 0,20 C2H4/C2H6: 0,00 %H2: 45,45 C2H2/CH4: 0,00 C2H4/C3H6: 0,00 %CH4: 9,09 C2H2/C2H4: 0,00 C3H6/C3H8: 0,00 %C2H6: 45,45 C2H2/C2H6: 0,00 %C2H4: 0,00 12,50 C2H4/CH4: 0,00 CO2/CO: %C2H2: 0,00 C2H6/CH4: 5,00 N2/O2: 10,05 = GAS/(S(C1-C2)+H2)x100 = CO+H2+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 %GAS S(C1-C2) = CH4+C2H6+C2H4+C2H2 PTG = Presión Total Gas **DIAGNOSTICO PRINCIPAL: DIAGNOSTICO ADICIONAL:** Sin falla aparente. **OBSERVACIONES:**  Muestra tomada por Transelec S.A. SITUACION ACTUAL: ACCION A SEGUIR: El transformador puede continuar en servicio. -Analizar al cabo de un año.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

Sergio Palacios V. Aprobó Janet Mendez. Ejecutó

## **ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES**

**Equipo No:** 13617

Transformador TAG 19 (ATR4) ABB N\* 515045 Descripción Equipo:


Potencia (MVA): 150

Voltaje (kV): 220/110/13.8

Tipo de Equipo: Hermético c/bolsa de goma.

#### Datos análisis anteriores:

	Análisis >	065467	065358	062755	
	Fecha >	10/08/2020	04/08/2020	24/01/2020	
Nitrógeno	N2	17905	8969	63454	
Oxígeno	O2	1782	2400	911	
Anhídrido Carbónico	CO2	375	196	810	
Monóxido de Carbono	СО	30	17	78	
Hidrógeno	H2	10	11	49	
Metano	CH4	2	2	12	
Etano	C2H6	10	0	56	
Etileno	C2H4	0	0	3	
Acetileno	C2H2	0	0	0	
Propano	C3H8	0	0	36	
Propileno	C3H6	0	0	0	
СО	Litros	1,26	0,71	3,27	
CO2/CO		12,5	11,53	10,38	
nTG	(cc)	0,3	0,17	0,98	
TG	(%)	2,01	1,16	6,54	
PTG	(atm)	0,18	0,11	0,6	
Total gas combustible	TGC	52	30	198	
TGC-CO		22	13		
S(C1-C2)		12	2	71	
Régimen de Carga	(%)	48	31,3	?	
<b>5</b>	``-,				



NOTAS:

TGC: Total Gas Combustible= H2+CO+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 S(C1-C2): Gases más importantes de falla= CH4+C2H6+C2H4+C2H2

### **RELACIONES MÁS IMPORTANTES (ppm):**

