#### **JORPA INGENIERIA S.A.**

Servicios de Ingeniería Fono:(2)2959890\ldot
Dresden Nº 4688-4672 San.Miguel Santiago - CHILE

Hoja 1 de 1

# RL-006 Versión: 9

ANALISIS POR GASES DISUELTOS



TRANSELEC S.A. **EMPRESA:** 15/04/2020 FECHA: **EQUIPO / DIAGNOSTICO** ID. EQUIPO: Transformador TAG TR-2 RHONA Nº 36516 04869 063879 23/03/2020 10 MVA **POT. MAXIMA: FECHA MUESTREO:** 110/13.8 kV 03/04/2020 **VOLTAJE:** FECHA RECEPCION: S/E Vallenar **LUGAR:** FECHA ANALISIS: 14/04/2020 **DIAGNOSTICO ANTERIOR:** 058167 AÑO DE FABRICACION: 2007 **FECHA:** 19/03/2019 ULTIMO DESGASIFICADO: 30/08/2010 N° ORDEN TRABAJO: 6610 REGIMEN DE CARGA: ? % TIPO EQUIPO: Hermético c/bolsa de goma. TEMPERATURA ACEITE: 41 °C 11085 **LUGAR MUESTREO:** Nivel inferior estangue VOL. ACEITE ESTANQUE: L gr/mL VOL. MUESTRA: 15 DENSIDAD: ml GAS DISUELTO [ppm(v/v)]: 71629 Lím< 50000 Etano: C2H6= 1 Lím< 50 Nitrógeno: N2=14279 2500 50 Oxígeno: 02= Lím< Etileno: C2H4= 6 Lím< Dioxido de Carbono: 4000 Acetileno: 0 CO2= 2536 Lím< C2H2= Lím< 1 Monoxido de Carbono: CO= 270 Lím< 400 Propano: C3H8= 0 Lím< 25 50 3 25 Hidrógeno: 16 Lím< Propileno: C3H6= Lím< H2 =Metano: CH4= 2 Lím< 50 295 TGC= Lím< 601 TG (%): 8,87 CO (L): 3,00 TGC-CO= 25 Lím< 201 TGC (%): 0,03 nTG (mL): 1,33 S(C1-C2)=9 Lím< 151 PTG (atm): 0,75 **RELACIONES:** CH4/H2: 0,13 C2H4/C2H6: 6,00 %H2: 64,00 C2H2/CH4: 0,00 C2H4/C3H6: 2,00 %CH4: 8,00 C2H2/C2H4: 0,00 C3H6/C3H8: 0,00 %C2H6: 4,00 C2H2/C2H6: 0,00 %C2H4: 24,00 9,39 C2H4/CH4: 3,00 CO2/CO: %C2H2: 0,00 5,02 C2H6/CH4: 0,50 N2/O2: = GAS/(S(C1-C2)+H2)x100 = CO+H2+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 %GAS S(C1-C2) = CH4+C2H6+C2H4+C2H2 PTG = Presión Total Gas **DIAGNOSTICO PRINCIPAL: DIAGNOSTICO ADICIONAL:** Sin falla aparente. -Aire en su interior. **OBSERVACIONES:**  Muestra tomada por Transelec S.A. -Los gases subrayados que están sobre el límite no indican ciertamente la evolución de una falla incipiente. **SITUACION ACTUAL: ACCION A SEGUIR:**  El transformador puede continuar servicio. -Analizar al cabo de un año.

Indicar régimen de carga.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

Sergio Palacios V. Aprobó Janet Mendez. Ejecutó

## **ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES**

Equipo No: 04869

Descripción Equipo: Transformador TAG TR-2 RHONA N\* 36516

Potencia (MVA): 10 Voltaje (kV): 110/13.8

Tipo de Equipo: Hermético c/bolsa de goma.

#### Datos análisis anteriores:

	Análisis >	063879	058167	043597	039092	035565
	Fecha >	23/03/2020	01/03/2019	05/11/2015	17/07/2014	02/08/2013
Nitrógeno	N2	71629	64071	45035	42997	66849
Oxígeno	O2	14279	6315	19150	11393	28383
Anhídrido Carbónico	CO2	2536	2462	2465	1699	1888
Monóxido de Carbono	СО	270	287	145	108	176
Hidrógeno	H2	16	20	4	5	5
Metano	CH4	2	2	2	2	3
Etano	C2H6	1	0	0	0	2
Etileno	C2H4	6	5	3	0	2
Acetileno	C2H2	0	0	0	0	0
Propano	C3H8	0	0	0	1	4
Propileno	C3H6	3	3	0	3	8
CO	Litros	3	3,2	1,61	1,2	1,95
CO2/CO		9,39	8,58	17	15,73	10,73
nTG	(cc)	1,33		1	0,84	1,46
TG	(%)	8,87	7,32	6,68	5,62	9,73
PTG	(atm)	0,75	0,66	0,54	0,46	0,79
Total gas combustible	TGC	295	314	154	115	188
TGC-CO		25	27	9	7	12
S(C1-C2)		9	7	5	2	7
Régimen de Carga	(%)	?	?	?	?	?
5	` ,					



TGC: Total Gas Combustible= H2+CO+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 S(C1-C2): Gases más importantes de falla= CH4+C2H6+C2H4+C2H2

### **RELACIONES MÁS IMPORTANTES (ppm):**

























