JORPA INGENIERIA S.A.

Servicios de Ingeniería Fono:(2)2959890\times Dresden Nº 4688-4672 San.Miguel - Santiago - CHILE

Hoja 1 de 1

RL-006 Versión: 9

ANALISIS POR GASES DISUELTOS



EMPRESA: TRANSELEC S.A. 08/05/2019 FECHA: **EQUIPO / DIAGNOSTICO** ID. EQUIPO: Transformador TAG T-1 TUSAN Nº 732003201 00984 058896 15/04/2019 10.0 MVA **POT. MAXIMA: FECHA MUESTREO:** 110/24-13.8 kV 30/04/2019 **VOLTAJE:** FECHA RECEPCION: **LUGAR:** S/E Dos Amigos FECHA ANALISIS: 06/05/2019 **DIAGNOSTICO ANTERIOR:** AÑO DE FABRICACION: 1996 045271 **FECHA:** 06/05/2016 ULTIMO DESGASIFICADO: 07/01/2016 N° ORDEN TRABAJO: 5481 REGIMEN DE CARGA: % TIPO EQUIPO: Hermético c/bolsa de goma. TEMPERATURA ACEITE: 41 °C LUGAR MUESTREO: Nivel inferior estanque VOL. ACEITE ESTANQUE: 10562 L gr/mL VOL. MUESTRA: 15 DENSIDAD: 0.868ml GAS DISUELTO [ppm(v/v)]: 35352 Lím< 50000 Etano: C2H6= 0 Lím< 50 Nitrógeno: N2=2009 2500 50 Oxígeno: 02= Lím< Etileno: C2H4= 1 Lím< Dioxido de Carbono: 1349 4000 Acetileno: 0 CO2= Lím< C2H2= Lím< 1 25 Monoxido de Carbono: CO= 105 400 0 Lím< Propano: C3H8= Lím< 15 50 1 25 Hidrógeno: Lím< Propileno: C3H6= Lím< H2 =Metano: CH4= 2 Lím< 50 TGC= 123 Lím< 601 TG (%): 3.88 CO (L): 1.11 TGC-CO= Lím< 201 TGC (%): 0.01 nTG (mL): 0.58 18 S(C1-C2)=3 Lím< 151 PTG (atm): 0.36 **RELACIONES:** CH4/H2: 0.13 C2H4/C2H6: 0.00 %H2: 83.33 C2H2/CH4: 0.00 C2H4/C3H6: 1.00 %CH4: 11.11 C2H2/C2H4: 0.00 C3H6/C3H8: 0.00 %C2H6: 0.00 C2H2/C2H6: 0.00 %C2H4: 5.56 12.85 C2H4/CH4: 0.50 CO2/CO: %C2H2: 0.00 17.60 C2H6/CH4: 0.00 N2/O2: = CO+H2+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 %GAS = GA5/(S(C1-C2)+H2)x100 S(C1-C2) = CH4+C2H6+C2H4+C2H2 **PTG** = Presión Total Gas **DIAGNOSTICO PRINCIPAL: DIAGNOSTICO ADICIONAL:** Sin falla aparente. **OBSERVACIONES:** Muestra tomada por Transelec S.A. SITUACION ACTUAL: ACCION A SEGUIR: -El transformador puede para continuar en servicio. -Analizar al cabo un año. -Indicar régimen de carga.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

Sergio Pa**l**acios V. Aprobó Janet Mendez. Ejecutó

ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES

Equipo No: 00984

Descripción Equipo: Transformador TAG T-1 TUSAN Nº 732003201


Potencia (MVA): 10.0


Voltaje (kV): 110/24-13.8


Tipo de Equipo: Hermético c/bolsa de goma.


Datos análisis anteriores:


	Análisis >	058896	045271	044069	423084	039093
	Fecha >	15/04/2019	13/04/2016	07/01/2016	14/07/2015	17/07/2014
Nitrógeno	N2	35352	40131	3514	13547	39839
Oxígeno	O2	2009	8107	1297	1230	4086
Anhídrido Carbónico	CO2	1349	753	83	2818	3025
Monóxido de Carbono	CO	105	23	4	181	120
Hidrógeno	H2	15	3	2	3	5
Metano	CH4	2	0	9	3	2
Etano	C2H6	0	0	13	0	0
Etileno	C2H4	1	0	35	2	0
Acetileno	C2H2	0	0	0	0	0
Propano	C3H8	0	0	4	0	1
Propileno	C3H6	1	0	56	0	2
CO	Litros	1.11	0.24	0.04	1.93	1.27
CO2/CO		12.85	32.74	20.75	15.57	25.21
nTG	(cc)	0,58	0.74	0.08	0.27	0.71
TG	(%)	3,88	4.9	0.5	1.78	4.71
PTG	(atm)	0.36	0.42	0.04	0.14	0.39
Total gas combustible	TGC	123	26	63	189	127
TGC-CO		18	3	59	8	7
S(C1-C2)		3	0	57	5	2
Régimen de Carga	(%)	?	?	68	?	?














NOTAS:

TGC: Total Gas Combustible= H2+CO+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 S(C1-C2): Gases más importantes de falla= CH4+C2H6+C2H4+C2H2

RELACIONES MÁS IMPORTANTES (ppm):

